Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,033	0,917	0,869	0,864	0,861	0,843	0,845	0,920	0,966	1,001	1,086	1,100	1,100	1,116	1,080	1,114	1,114	1,107	1,139	1,239	1,307	1,320	1,232	1,122	25,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,032	0,931	0,905	0,882	0,826	0,809	0,829	0,921	0,969	1,047	1,086	1,130	1,095	1,121	1,140	1,122	1,107	1,129	1,208	1,302	1,383	1,422	1,358	1,225	25,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,062	0,963	0,900	0,892	0,900	0,903	0,862	0,901	0,987	1,108	1,131	1,170	1,199	1,198	1,242	1,255	1,224	1,235	1,267	1,364	1,404	1,374	1,315	1,212	27,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3										1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,103	1,024	0,937	0,890	0,918	0,919	0,886	0,927	1,041	1,134	1,144	1,206	1,242	1,222	1,206	1,255	1,250	1,269	1,293	1,365	1,412	1,467	1,411	1,277	27,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,109	0,998	0,976	0,964	0,930	0,931	0,936	0,996	1,085	1,175	1,249	1,260	1,247	1,326	1,359	1,297	1,269	1,359	1,376	1,420	1,503	1,607	1,459	1,305	29,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3							1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,189	1,080	0,994	0,939	0,944	0,960	0,947	0,993	1,098	1,152	1,217	1,205	1,217	1,183	1,223	1,157	1,134	1,194	1,294	1,361	1,369	1,358	1,288	1,173	27,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3								1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση