Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,505	1,400	1,268	1,222	1,213	1,190	1,124	1,196	1,358	1,464	1,262	1,181	1,050	1,065	1,064	1,064	1,077	1,165	1,203	1,282	1,253	1,579	1,621	1,594	30,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,527	1,400	1,280	1,238	1,239	1,203	1,163	1,190	1,346	1,440	1,474	1,419	1,225	1,235	1,252	1,249	1,252	1,344	1,235	1,234	1,288	1,534	1,621	1,520	31,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,508	1,365	1,262	1,228	1,209	1,155	1,115	1,206	1,327	1,427	1,474	1,340	1,024	1,030	1,021	1,045	1,044	1,155	1,212	1,531	1,646	1,617	1,528	1,541	31,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,515	1,461	1,347	1,280	1,268	1,254	1,196	1,244	1,377	1,468	1,487	1,389	0,994	0,994	0,992	1,024	1,005	1,076	1,215	1,395	1,563	1,590	1,689	1,695	31,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,303	1,185	1,113	1,075	1,058	1,056	1,040	1,132	1,237	1,194	1,137	1,415	1,454	1,391	1,397	1,394	1,387	1,469	1,348	1,351	1,709	1,909	1,671	1,580	32,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,324	1,195	1,100	1,047	1,036	1,074	1,057	1,126	1,256	1,396	1,437	1,442	1,477	1,358	1,155	1,082	1,186	1,238	1,274	1,341	1,596	1,767	1,660	1,519	31,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,393	1,230	1,117	1,074	1,086	1,099	1,054	1,114	1,261	1,438	1,435	1,262	1,380	1,181	1,007	1,022	1,021	1,122	1,098	1,156	1,529	1,715	1,627	1,450	29,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση