Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,447	1,338	1,197	1,138	1,138	1,163	1,122	1,174	1,292	1,391	1,434	1,449	1,473	1,460	1,431	1,412	1,467	1,508	1,554	1,526	1,614	1,771	1,708	1,536	33,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,414	1,293	1,162	1,123	1,114	1,127	1,100	1,173	1,301	1,450	1,505	1,524	1,556	1,537	1,535	1,524	1,535	1,586	1,642	1,539	1,187	1,189	1,062	1,014	32,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,447	1,346	1,240	1,174	1,167	1,185	1,113	1,187	1,333	1,447	1,468	1,453	1,491	1,585	1,603	1,576	1,611	1,527	1,201	1,281	1,357	1,425	1,295	1,159	32,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,304	1,464	1,352	1,279	1,230	1,239	1,245	1,303	1,416	1,551	1,601	1,626	1,628	1,626	1,644	1,661	1,652	1,742	1,869	1,966	1,995	2,000	1,896	1,767	38,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,659	1,495	1,377	1,325	1,151	1,180	1,201	1,253	1,415	1,534	1,587	1,605	1,628	1,599	1,581	1,587	1,581	1,680	1,263	1,252	1,271	1,306	1,204	1,045	33,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,881	0,712	0,632	0,585	0,521	0,506	0,584	0,647	0,710	0,706	0,764	0,786	0,783	0,764	0,745	0,965	1,016	1,050	1,126	1,282	1,265	1,258	1,134	1,091	20,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,394	1,275	1,195	1,107	1,078	1,086	1,111	1,176	1,259	1,415	1,517	1,503	1,500	1,481	1,557	1,506	1,504	1,522	1,620	1,791	1,802	1,855	1,763	1,557	34,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη