| Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,210 | 1,136 | 1,106 | 1,098 | 1,092 | 1,101 | 1,107 | 1,129 | 1,184 | 1,227 | 1,249 | 1,235 | 1,241 | 1,253 | 1,231 | 1,206 | 1,228 | 1,251 | 1,332 | 1,397 | 1,582 | 1,484 | 1,350 | 1,239 | 29,66 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,198 | 1,136 | 1,112 | 1,095 | 1,096 | 1,094 | 1,099 | 1,127 | 1,192 | 1,255 | 1,281 | 1,279 | 1,281 | 1,305 | 1,277 | 1,231 | 1,241 | 1,265 | 1,289 | 1,384 | 1,518 | 1,427 | 1,313 | 1,250 | 29,75 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,215 | 1,174 | 1,140 | 1,123 | 1,137 | 1,148 | 1,151 | 1,167 | 1,253 | 1,312 | 1,308 | 1,302 | 1,324 | 1,327 | 1,293 | 1,290 | 1,301 | 1,310 | 1,361 | 1,489 | 1,500 | 1,482 | 1,351 | 1,293 | 30,75 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,256 | 1,205 | 1,170 | 1,152 | 1,152 | 1,150 | 1,167 | 1,188 | 1,249 | 1,307 | 1,321 | 1,354 | 1,362 | 1,323 | 1,325 | 1,317 | 1,341 | 1,365 | 1,401 | 1,613 | 1,648 | 1,554 | 1,387 | 1,343 | 31,65 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,286 | 1,217 | 1,196 | 1,190 | 1,177 | 1,143 | 1,156 | 1,190 | 1,271 | 1,306 | 1,321 | 1,348 | 1,344 | 1,345 | 1,344 | 1,355 | 1,320 | 1,324 | 1,388 | 1,539 | 1,572 | 1,461 | 1,360 | 1,306 | 31,46 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,995 | 0,960 | 0,948 | 0,919 | 0,926 | 1,020 | 1,402 | 1,477 | 1,166 | 1,210 | 1,234 | 1,216 | 1,174 | 1,186 | 1,217 | 1,188 | 1,164 | 1,214 | 1,251 | 1,312 | 1,431 | 1,358 | 1,211 | 1,215 | 28,39 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,525 | 0,540 | 0,571 | 0,776 | 0,892 | 1,493 | 1,527 | 1,548 | 1,376 | 1,204 | 1,209 | 1,197 | 1,215 | 1,194 | 1,179 | 1,166 | 1,172 | 1,183 | 1,219 | 1,370 | 1,403 | 1,283 | 1,152 | 1,135 | 27,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| 2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |