Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,826	0,854	0,845	0,826	0,813	0,808	0,825	0,848	0,974	1,095	1,134	1,096	1,106	1,120	1,108	1,079	1,092	1,138	1,143	1,219	1,244	1,208	1,102	1,205	24,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,875	0,821	0,753	0,737	0,744	0,780	0,778	0,782	0,977	1,083	1,077	1,080	1,065	1,083	1,091	1,066	1,081	1,111	1,123	1,197	1,229	1,200	1,119	1,164	24,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,914	0,825	0,770	0,754	0,768	0,764	0,802	0,816	1,019	1,054	1,050	1,059	1,051	1,035	1,035	1,039	1,027	1,049	1,123	1,214	1,253	1,205	1,094	1,140	23,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,884	0,815	0,744	0,730	0,733	0,738	0,802	0,831	0,994	1,016	1,035	1,031	1,033	1,022	1,010	1,002	0,997	1,014	1,063	1,136	1,131	1,086	1,036	0,995	22,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,844	0,808	0,750	0,743	0,693	0,717	0,753	0,837	0,895	0,943	1,007	1,020	0,996	0,946	0,968	0,929	0,905	1,003	1,133	1,148	1,174	1,150	1,078	1,030	22,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,784	0,795	0,733	0,726	0,738	0,781	0,779	0,805	0,900	1,024	1,098	1,067	1,081	1,181	1,220	1,107	1,090	1,104	1,116	1,149	1,178	1,122	1,072	1,039	23,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,814	0,801	0,745	0,734	0,716	0,749	0,769	0,821	0,898	0,984	1,052	1,043	1,038	1,054	1,074	1,018	0,998	1,053	1,124	1,143	1,176	1,136	1,075	1,034	23,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη