Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,855	0,841	0,814	0,784	0,802	0,812	0,865	0,889	0,961	1,054	1,079	1,106	1,068	1,036	1,012	1,018	1,013	1,184	1,078	1,142	1,127	1,070	1,033	0,993	23,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,842	0,811	0,776	0,773	0,746	0,774	0,793	0,866	0,916	0,962	1,033	1,035	1,002	1,049	1,014	0,979	0,984	1,166	1,079	1,146	1,169	1,112	1,054	1,026	23,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,831	0,787	0,752	0,741	0,770	0,750	0,764	0,789	0,920	0,987	0,994	1,008	1,022	1,006	0,956	0,937	0,978	1,012	1,103	1,239	1,224	1,172	1,110	1,071	22,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,810	0,831	0,774	0,744	0,748	0,782	0,798	0,792	0,873	1,043	0,990	1,016	1,020	1,030	1,023	0,975	0,968	0,997	1,006	1,056	1,071	1,044	0,998	0,967	22,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,754	0,806	0,778	0,763	0,793	0,776	0,817	0,801	0,884	0,898	0,922	0,915	0,975	0,957	0,970	0,956	0,934	0,956	0,975	1,042	1,025	0,985	0,971	0,932	21,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,766	0,720	0,738	0,678	0,670	0,686	0,768	0,747	0,778	0,839	0,869	0,870	0,852	0,870	0,841	0,808	0,827	0,861	0,896	1,009	1,045	0,925	0,860	0,840	19,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,736	0,695	0,663	0,678	0,658	0,664	0,693	0,708	0,757	0,746	0,811	0,865	0,784	0,761	0,774	0,790	0,724	0,794	0,904	0,935	0,922	0,849	0,805	0,711	18,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1																									Διαθέσιμη