

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,657	0,636	0,624	0,611	0,594	0,610	0,671	0,672	0,691	0,683	0,637	0,610	0,662	0,645	0,690	0,676	0,676	0,811	0,872	0,827	0,802	0,785	0,704	0,629	16,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,582	0,566	0,566	0,562	0,548	0,555	0,592	0,591	0,594	0,580	0,623	0,570	0,577	0,594	0,582	0,620	0,674	0,802	0,847	0,835	0,812	0,775	0,717	0,658	15,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,631	0,585	0,576	0,568	0,571	0,600	0,609	0,592	0,623	0,616	0,628	0,629	0,613	0,633	0,669	0,663	0,703	0,840	0,866	0,845	0,811	0,749	0,704	0,659	15,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,616	0,576	0,558	0,552	0,545	0,553	0,602	0,607	0,595	0,608	0,620	0,650	0,611	0,587	0,610	0,663	0,714	0,770	0,811	0,798	0,778	0,718	0,656	0,591	15,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,541	0,526	0,504	0,515	0,512	0,527	0,581	0,571	0,580	0,587	0,587	0,590	0,618	0,654	0,665	0,720	0,779	0,851	0,835	0,811	0,794	0,767	0,722	0,648	15,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,593	0,573	0,550	0,541	0,539	0,549	0,605	0,614	0,592	0,579	0,587	0,607	0,578	0,582	0,588	0,613	0,665	0,751	0,821	0,845	0,808	0,743	0,677	0,626	15,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,578	0,560	0,538	0,538	0,536	0,549	0,605	0,605	0,598	0,595	0,598	0,611	0,611	0,631	0,639	0,680	0,736	0,817	0,845	0,847	0,817	0,770	0,713	0,650	15,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.