

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,592	0,549	0,539	0,544	0,534	0,548	0,597	0,605	0,649	0,669	0,713	0,703	0,667	0,617	0,549	0,581	0,623	0,691	0,759	0,746	0,728	0,684	0,653	0,615	15,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,566	0,547	0,533	0,525	0,518	0,531	0,568	0,588	0,625	0,583	0,586	0,546	0,523	0,549	0,574	0,584	0,612	0,706	0,763	0,780	0,777	0,712	0,666	0,627	14,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,584	0,562	0,546	0,535	0,527	0,540	0,584	0,577	0,589	0,572	0,545	0,513	0,511	0,500	0,503	0,542	0,652	0,771	0,824	0,797	0,794	0,711	0,659	0,621	14,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,573	0,547	0,541	0,532	0,527	0,544	0,569	0,543	0,559	0,588	0,594	0,598	0,573	0,521	0,502	0,506	0,570	0,645	0,699	0,699	0,698	0,671	0,629	0,577	14,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,552	0,536	0,519	0,525	0,512	0,509	0,536	0,523	0,526	0,486	0,471	0,477	0,471	0,469	0,489	0,509	0,544	0,635	0,694	0,688	0,689	0,674	0,631	0,590	13,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,547	0,526	0,518	0,531	0,511	0,515	0,542	0,544	0,561	0,574	0,540	0,518	0,529	0,562	0,555	0,551	0,566	0,657	0,716	0,719	0,694	0,658	0,615	0,580	13,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,598	0,570	0,571	0,564	0,567	0,594	0,638	0,663	0,682	0,687	0,715	0,688	0,672	0,646	0,622	0,644	0,696	0,758	0,816	0,811	0,801	0,761	0,678	0,645	16,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.