

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,805	0,758	0,729	0,719	0,715	0,750	0,826	0,838	0,888	0,951	0,970	1,000	1,012	0,956	0,921	0,919	1,011	1,082	1,151	1,136	1,081	1,025	0,949	0,869	22,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,772	0,738	0,722	0,700	0,696	0,734	0,822	0,837	0,913	0,931	0,937	0,876	0,971	0,984	0,938	1,016	1,078	1,110	1,189	1,175	1,130	1,025	0,944	0,870	22,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,792	0,742	0,713	0,705	0,708	0,735	0,796	0,776	0,816	0,893	0,951	0,940	0,920	0,980	0,915	0,893	0,975	1,036	1,178	1,179	1,100	1,068	0,993	0,953	21,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,837	0,781	0,757	0,739	0,740	0,736	0,769	0,793	0,802	0,765	0,791	0,789	0,765	0,776	0,767	0,799	0,877	0,933	1,025	1,068	1,022	0,965	0,889	0,801	19,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,728	0,693	0,683	0,666	0,671	0,696	0,749	0,774	0,783	0,831	0,921	0,911	0,928	0,936	0,972	0,983	1,037	1,078	1,152	1,164	1,100	1,003	0,964	0,896	21,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,814	0,759	0,734	0,706	0,712	0,713	0,815	0,774	0,754	0,759	0,772	0,760	0,736	0,761	0,758	0,774	0,816	0,907	0,996	1,061	1,038	0,961	0,851	0,777	19,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,771	0,726	0,708	0,686	0,692	0,705	0,782	0,774	0,768	0,795	0,846	0,836	0,832	0,849	0,865	0,879	0,927	0,992	1,074	1,113	1,069	0,982	0,908	0,837	20,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.