Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,632	0,604	0,586	0,591	0,594	0,586	0,651	0,660	0,676	0,645	0,601	0,562	0,585	0,551	0,568	0,563	0,609	0,697	0,798	0,890	0,857	0,758	0,710	0,629	15,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,600	0,559	0,542	0,567	0,571	0,584	0,614	0,641	0,620	0,583	0,557	0,563	0,559	0,534	0,571	0,578	0,593	0,671	0,805	0,891	0,851	0,767	0,721	0,624	15,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,582	0,560	0,532	0,542	0,523	0,544	0,605	0,598	0,584	0,556	0,558	0,549	0,546	0,572	0,571	0,586	0,658	0,760	0,852	0,869	0,839	0,768	0,706	0,627	15,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,587	0,551	0,552	0,535	0,557	0,535	0,489	0,636	0,616	0,625	0,615	0,644	0,643	0,659	0,635	0,639	0,728	0,745	0,841	0,876	0,800	0,762	0,688	0,651	15,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,618	0,577	0,546	0,547	0,553	0,538	0,596	0,564	0,552	0,568	0,572	0,544	0,573	0,561	0,546	0,639	0,649	0,721	0,825	0,817	0,786	0,726	0,661	0,623	14,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,595	0,535	0,550	0,542	0,548	0,547	0,616	0,583	0,601	0,600	0,584	0,588	0,573	0,628	0,625	0,626	0,637	0,775	0,885	0,955	0,882	0,828	0,746	0,689	15,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,614	0,578	0,587	0,580	0,576	0,618	0,656	0,701	0,673	0,679	0,623	0,616	0,595	0,631	0,613	0,603	0,655	0,696	0,864	0,944	0,934	0,849	0,785	0,719	16,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη