Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,691	0,663	0,629	0,655	0,644	0,649	0,679	0,710	0,713	0,732	0,680	0,676	0,605	0,614	0,667	0,703	0,747	0,792	0,877	0,979	0,950	0,881	0,784	0,721	17,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,641	0,617	0,592	0,590	0,584	0,594	0,636	0,646	0,616	0,649	0,621	0,597	0,622	0,651	0,641	0,650	0,702	0,767	0,820	0,926	0,947	0,893	0,856	0,757	16,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,693	0,643	0,615	0,601	0,604	0,618	0,620	0,660	0,663	0,597	0,572	0,585	0,572	0,598	0,572	0,603	0,617	0,651	0,762	0,889	0,897	0,833	0,765	0,691	15,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,645	0,620	0,604	0,593	0,583	0,590	0,610	0,610	0,618	0,599	0,614	0,624	0,605	0,592	0,558	0,571	0,544	0,560	0,603	0,678	0,784	0,791	0,701	0,651	14,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,605	0,569	0,546	0,534	0,564	0,575	0,605	0,622	0,640	0,654	0,633	0,570	0,580	0,576	0,579	0,579	0,613	0,627	0,669	0,755	0,883	0,871	0,790	0,727	15,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,674	0,633	0,610	0,589	0,603	0,627	0,653	0,639	0,630	0,636	0,624	0,623	0,593	0,602	0,615	0,589	0,633	0,655	0,788	0,878	0,885	0,868	0,793	0,723	16,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,652	0,622	0,610	0,595	0,608	0,614	0,685	0,679	0,701	0,750	0,739	0,785	0,726	0,691	0,667	0,638	0,712	0,722	0,783	0,909	1,004	0,974	0,894	0,805	17,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη