Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,761	0,699	0,672	0,658	0,656	0,660	0,685	0,722	0,747	0,739	0,771	0,748	0,731	0,719	0,714	0,717	0,670	0,724	0,794	0,888	0,947	0,942	0,856	0,796	18,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,735	0,679	0,646	0,622	0,632	0,634	0,678	0,687	0,711	0,743	0,736	0,745	0,685	0,701	0,724	0,683	0,730	0,750	0,848	0,920	0,961	0,968	0,877	0,813	17,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,744	0,692	0,649	0,632	0,629	0,650	0,695	0,662	0,726	0,727	0,730	0,742	0,726	0,713	0,697	0,674	0,676	0,717	0,796	0,854	0,959	0,948	0,883	0,816	17,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,735	0,662	0,627	0,622	0,610	0,596	0,661	0,718	0,716	0,723	0,775	0,782	0,805	0,764	0,719	0,694	0,670	0,675	0,731	0,786	0,885	0,859	0,821	0,753	17,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,667	0,609	0,591	0,584	0,591	0,595	0,638	0,658	0,655	0,679	0,732	0,705	0,650	0,654	0,651	0,654	0,663	0,693	0,760	0,851	0,954	0,919	0,862	0,780	16,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,713	0,671	0,643	0,609	0,619	0,643	0,663	0,686	0,683	0,691	0,715	0,731	0,714	0,712	0,663	0,651	0,714	0,757	0,821	0,871	0,942	0,925	0,817	0,732	17,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,690	0,640	0,617	0,596	0,605	0,619	0,650	0,672	0,669	0,685	0,724	0,718	0,682	0,683	0,654	0,646	0,689	0,725	0,791	0,861	0,948	0,922	0,839	0,756	17,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη