Πέμπτη, 4 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,735	0,690	0,674	0,667	0,671	0,683	0,715	0,735	0,764	0,769	0,783	0,769	0,770	0,787	0,776	0,799	0,844	0,913	0,919	0,976	1,049	1,049	0,970	0,891	19,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,694	0,666	0,656	0,657	0,672	0,686	0,709	0,721	0,743	0,772	0,816	0,809	0,781	0,776	0,762	0,777	0,812	0,849	0,885	0,941	1,023	1,035	0,986	0,934	19,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,716	0,708	0,709	0,717	0,735	0,752	0,774	0,793	0,807	0,818	0,837	0,838	0,851	0,871	0,892	0,924	0,961	0,997	1,022	1,052	1,082	1,094	1,083	1,073	21,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,857	0,871	0,891	0,904	0,915	0,925	0,927	0,934	0,960	0,996	1,023	1,044	1,116	1,158	1,223	1,280	1,325	1,369	1,370	1,342	1,248	1,146	1,153	1,159	26,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,897	0,920	0,944	0,960	0,976	0,979	0,989	1,002	0,993	0,998	1,008	1,010	1,060	1,103	1,149	1,187	1,243	1,318	1,372	1,438	1,434	1,354	1,352	1,331	27,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,928	0,943	0,947	0,943	0,938	0,932	0,939	0,948	0,937	0,934	0,935	0,945	0,999	1,047	1,103	1,134	1,173	1,213	1,247	1,296	1,307	1,247	1,239	1,211	25,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,874	0,892	0,900	0,898	0,890	0,893	0,898	0,847	0,832	0,816	0,821	0,836	0,925	0,987	1,060	1,091	1,095	1,150	1,170	1,192	1,170	1,116	1,127	1,113	23,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη