Τετάρτη, 10 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,724	0,676	0,639	0,625	0,622	0,638	0,679	0,723	0,739	0,763	0,756	0,753	0,802	0,781	0,807	0,765	0,779	0,803	0,864	0,958	1,055	1,056	0,946	0,866	18,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,767	0,720	0,681	0,648	0,652	0,675	0,736	0,774	0,830	0,871	0,895	0,807	0,790	0,833	0,867	0,854	0,856	0,890	0,983	1,018	1,073	1,063	0,970	0,857	20,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,762	0,713	0,676	0,663	0,650	0,660	0,721	0,755	0,800	0,824	0,830	0,773	0,772	0,754	0,784	0,770	0,799	0,830	0,899	0,958	1,027	1,034	0,949	0,874	19,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,790	0,716	0,693	0,660	0,651	0,672	0,719	0,754	0,770	0,812	0,842	0,840	0,871	0,817	0,770	0,780	0,805	0,857	0,946	1,010	1,030	1,021	0,931	0,842	19,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,779	0,702	0,674	0,652	0,635	0,664	0,730	0,749	0,782	0,777	0,815	0,783	0,790	0,813	0,756	0,780	0,749	0,797	0,841	0,916	0,969	0,984	0,914	0,799	18,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																						1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,719	0,663	0,641	0,614	0,624	0,631	0,679	0,740	0,774	0,783	0,842	0,792	0,779	0,806	0,837	0,794	0,831	0,830	0,947	0,985	1,052	1,015	0,901	0,824	19,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Μάιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,721	0,666	0,628	0,629	0,630	0,651	0,679	0,724	0,750	0,797	0,860	0,895	0,845	0,824	0,837	0,867	0,894	0,922	0,965	1,051	1,051	1,004	0,918	0,823	19,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη