| Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,951 | 1,756 | 1,629 | 1,537 | 1,455 | 1,416 | 1,412 | 1,553 | 1,731 | 1,872 | 1,947 | 1,982 | 2,046 | 2,132 | 2,121 | 2,114 | 2,198 | 2,223 | 2,280 | 2,323 | 2,396 | 2,429 | 2,378 | 2,299 | 47,18 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,144 | 1,939 | 1,801 | 1,696 | 1,605 | 1,551 | 1,549 | 1,637 | 1,810 | 2,013 | 2,107 | 2,202 | 2,201 | 2,250 | 2,347 | 2,377 | 2,386 | 2,458 | 2,520 | 2,590 | 2,661 | 2,700 | 2,678 | 2,597 | 51,82 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,374 | 2,198 | 2,035 | 1,943 | 1,842 | 1,747 | 1,725 | 1,833 | 2,061 | 2,239 | 2,453 | 2,456 | 2,465 | 2,583 | 2,703 | 2,760 | 2,812 | 2,774 | 2,841 | 3,013 | 3,053 | 3,132 | 3,055 | 2,982 | 59,08 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,947 | 2,795 | 2,555 | 2,366 | 2,289 | 2,265 | 2,227 | 2,255 | 2,389 | 2,568 | 2,670 | 2,754 | 2,728 | 2,705 | 2,832 | 2,863 | 2,877 | 2,873 | 2,988 | 3,083 | 3,034 | 3,101 | 3,033 | 3,007 | 65,20 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,860 | 2,688 | 2,596 | 2,485 | 2,370 | 2,317 | 2,217 | 2,225 | 2,342 | 2,445 | 2,555 | 2,506 | 2,455 | 2,383 | 2,383 | 2,400 | 2,468 | 2,538 | 2,633 | 2,701 | 2,621 | 2,645 | 2,566 | 2,469 | 59,87 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,263 | 2,075 | 1,955 | 1,869 | 1,781 | 1,723 | 1,678 | 1,716 | 1,900 | 1,987 | 2,052 | 2,133 | 2,095 | 2,157 | 2,180 | 2,146 | 2,187 | 2,239 | 2,401 | 2,509 | 2,481 | 2,483 | 2,391 | 2,292 | 50,69 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,120 | 1,955 | 1,802 | 1,723 | 1,653 | 1,608 | 1,597 | 1,687 | 1,826 | 2,012 | 2,104 | 2,076 | 2,007 | 2,054 | 2,070 | 2,097 | 2,136 | 2,229 | 2,353 | 2,480 | 2,429 | 2,449 | 2,379 | 2,291 | 49,14 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |