Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,980	0,907	0,853	0,817	0,800	0,839	0,899	0,972	1,128	1,169	1,195	1,212	1,178	1,113	1,192	1,171	1,157	1,205	1,271	1,394	1,474	1,391	1,269	1,120	26,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,015	0,932	0,907	0,895	0,860	0,885	0,913	0,945	1,054	1,158	1,243	1,239	1,164	1,141	1,201	1,208	1,244	1,228	1,272	1,447	1,473	1,374	1,241	1,095	27,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,981	0,908	0,896	0,876	0,866	0,857	0,903	0,953	1,043	1,152	1,221	1,249	1,275	1,281	1,266	1,258	1,250	1,363	1,498	1,633	1,693	1,511	1,351	1,256	28,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1					Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,112	1,005	0,973	0,929	0,901	0,915	0,951	1,030	1,119	1,190	1,307	1,298	1,374	1,372	1,374	1,396	1,402	1,396	1,475	1,588	1,672	1,549	1,379	1,283	29,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3						1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,146	1,067	1,038	0,988	0,925	0,970	1,004	1,014	1,132	1,197	1,286	1,323	1,369	1,390	1,394	1,354	1,353	1,374	1,456	1,517	1,534	1,412	1,342	1,215	29,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1						1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,088	1,017	0,983	0,939	0,918	0,939	1,028	1,065	1,167	1,294	1,318	1,305	1,335	1,301	1,350	1,322	1,317	1,344	1,399	1,521	1,537	1,448	1,345	1,225	29,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3						1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,093	1,011	0,935	0,920	0,899	0,901	0,966	0,987	1,099	1,168	1,241	1,231	1,240	1,239	1,254	1,214	1,210	1,228	1,282	1,418	1,421	1,327	1,204	1,098	27,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη