

Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,727	0,686	0,653	0,649	0,656	0,673	0,713	0,716	0,818	0,876	0,901	0,943	0,868	0,848	0,886	0,864	0,888	0,916	0,994	1,070	1,104	0,989	0,908	0,807	20,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G7 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,753	0,709	0,682	0,664	0,666	0,675	0,741	0,741	0,838	0,879	0,878	0,908	0,890	0,831	0,829	0,821	0,833	0,856	0,927	1,007	0,987	0,903	0,842	0,788	19,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3													1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-										1	1															Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G7 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,744	0,702	0,675	0,679	0,658	0,713	0,734	0,745	0,829	0,857	0,889	0,913	0,912	0,913	0,894	0,854	0,858	0,921	1,024	1,082	1,041	0,983	0,921	0,811	20,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-													1	1	1											Βλάβη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G7 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

