Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,633	0,582	0,584	0,576	0,567	0,609	0,636	0,642	0,702	0,700	0,749	0,741	0,767	0,709	0,757	0,765	0,770	0,775	0,820	0,872	0,863	0,832	0,779	0,713	17,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,674	0,617	0,602	0,594	0,576	0,618	0,637	0,655	0,710	0,717	0,726	0,718	0,727	0,694	0,737	0,732	0,731	0,791	0,828	0,867	0,861	0,797	0,727	0,690	17,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,655	0,610	0,611	0,598	0,585	0,610	0,640	0,619	0,647	0,700	0,773	0,791	0,780	0,822	0,770	0,673	0,696	0,797	0,838	0,871	0,847	0,786	0,759	0,675	17,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,610	0,591	0,579	0,551	0,560	0,575	0,619	0,608	0,623	0,639	0,692	0,691	0,689	0,695	0,683	0,702	0,706	0,738	0,776	0,824	0,811	0,741	0,685	0,622	16,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,571	0,561	0,539	0,523	0,521	0,540	0,618	0,621	0,655	0,685	0,698	0,716	0,704	0,679	0,689	0,676	0,728	0,780	0,818	0,873	0,844	0,802	0,769	0,714	16,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,626	0,606	0,584	0,571	0,570	0,573	0,644	0,644	0,667	0,687	0,731	0,711	0,647	0,638	0,665	0,663	0,686	0,736	0,786	0,866	0,798	0,752	0,723	0,653	16,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,593	0,578	0,556	0,542	0,540	0,551	0,625	0,626	0,654	0,679	0,707	0,707	0,669	0,652	0,670	0,663	0,700	0,751	0,794	0,861	0,813	0,769	0,739	0,677	16,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση