Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,581	0,553	0,540	0,533	0,556	0,562	0,593	0,593	0,595	0,589	0,623	0,610	0,649	0,654	0,665	0,719	0,747	0,810	0,802	0,769	0,734	0,715	0,667	0,604	15,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,558	0,535	0,541	0,525	0,529	0,576	0,588	0,590	0,606	0,625	0,663	0,681	0,687	0,629	0,622	0,624	0,665	0,721	0,765	0,731	0,717	0,699	0,676	0,612	15,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,574	0,556	0,546	0,532	0,535	0,567	0,566	0,554	0,577	0,593	0,549	0,607	0,606	0,604	0,629	0,628	0,684	0,794	0,779	0,564	0,731	0,712	0,692	0,647	14,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,579	0,552	0,546	0,535	0,501	0,536	0,578	0,523	0,550	0,568	0,591	0,640	0,602	0,638	0,627	0,624	0,688	0,766	0,779	0,799	0,787	0,750	0,710	0,636	15,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,575	0,566	0,549	0,520	0,534	0,565	0,594	0,622	0,638	0,638	0,572	0,669	0,645	0,604	0,617	0,643	0,734	0,877	0,943	0,917	0,919	0,859	0,773	0,690	16,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,631	0,615	0,588	0,593	0,595	0,627	0,653	0,691	0,732	0,785	0,840	0,825	0,834	0,877	0,880	0,872	0,888	0,971	0,943	0,936	0,852	0,807	0,753	0,695	18,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4														1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,609	0,597	0,574	0,562	0,570	0,602	0,630	0,663	0,692	0,718	0,713	0,755	0,747	0,748	0,756	0,765	0,819	0,933	0,952	0,936	0,894	0,841	0,771	0,699	17,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση