Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,623	0,618	0,593	0,583	0,583	0,609	0,649	0,633	0,645	0,648	0,659	0,636	0,669	0,640	0,655	0,675	0,723	0,783	0,806	0,806	0,779	0,752	0,699	0,635	16,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,596	0,600	0,581	0,569	0,574	0,591	0,628	0,603	0,612	0,642	0,671	0,642	0,648	0,656	0,669	0,671	0,705	0,728	0,760	0,742	0,721	0,705	0,651	0,602	15,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,566	0,555	0,546	0,539	0,536	0,553	0,607	0,562	0,555	0,575	0,578	0,568	0,569	0,575	0,569	0,594	0,634	0,686	0,708	0,698	0,689	0,685	0,636	0,585	14,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,555	0,544	0,535	0,529	0,525	0,542	0,595	0,550	0,544	0,563	0,566	0,556	0,557	0,564	0,558	0,582	0,622	0,672	0,694	0,684	0,675	0,672	0,623	0,573	14,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,547	0,553	0,535	0,531	0,528	0,529	0,569	0,559	0,577	0,607	0,598	0,599	0,582	0,586	0,567	0,563	0,606	0,668	0,687	0,675	0,665	0,666	0,613	0,580	14,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,540	0,544	0,527	0,523	0,519	0,522	0,554	0,541	0,552	0,571	0,565	0,570	0,559	0,553	0,549	0,565	0,603	0,655	0,677	0,674	0,666	0,659	0,612	0,576	13,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,524	0,532	0,508	0,506	0,500	0,501	0,528	0,521	0,537	0,543	0,532	0,535	0,520	0,507	0,511	0,536	0,569	0,625	0,646	0,657	0,655	0,634	0,591	0,562	13,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση