Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,708	0,666	0,630	0,604	0,618	0,645	0,691	0,718	0,721	0,718	0,714	0,655	0,639	0,714	0,720	0,746	0,817	0,883	0,895	0,914	0,856	0,824	0,738	0,676	17,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,636	0,616	0,586	0,571	0,579	0,592	0,641	0,649	0,655	0,707	0,719	0,674	0,613	0,634	0,629	0,681	0,726	0,819	0,852	0,836	0,803	0,780	0,729	0,675	16,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,625	0,601	0,572	0,572	0,567	0,579	0,631	0,627	0,632	0,664	0,698	0,742	0,749	0,704	0,734	0,753	0,769	0,813	0,856	0,840	0,834	0,767	0,722	0,690	16,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,658	0,612	0,600	0,587	0,590	0,605	0,658	0,688	0,712	0,739	0,835	0,858	0,872	0,849	0,817	0,822	0,852	0,896	0,994	0,976	0,934	0,918	0,871	0,807	18,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,737	0,720	0,698	0,646	0,636	0,658	0,717	0,735	0,782	0,857	0,892	0,907	0,948	0,914	0,923	0,953	0,960	1,014	1,046	1,039	0,995	0,927	0,877	0,818	20,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,758	0,717	0,708	0,686	0,677	0,703	0,743	0,764	0,806	0,853	0,870	0,885	0,902	0,892	0,916	0,935	0,993	1,053	1,151	1,173	1,102	1,059	0,989	0,890	21,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,747	0,718	0,703	0,666	0,657	0,681	0,730	0,749	0,794	0,855	0,881	0,896	0,925	0,903	0,920	0,944	0,977	1,033	1,099	1,106	1,049	0,993	0,933	0,854	20,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση