Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,817	0,785	0,760	0,724	0,710	0,743	0,783	0,816	0,878	0,928	0,977	0,978	1,007	1,034	0,960	0,943	1,033	1,121	1,163	1,128	1,073	1,008	0,927	0,862	22,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,808	0,775	0,730	0,699	0,716	0,724	0,760	0,791	0,810	0,839	0,871	0,803	0,819	0,803	0,805	0,795	0,846	0,960	1,098	1,121	1,086	1,017	0,964	0,874	20,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,794	0,746	0,734	0,725	0,727	0,741	0,793	0,793	0,773	0,751	0,719	0,690	0,677	0,674	0,650	0,702	0,785	0,882	1,001	1,043	1,003	0,959	0,898	0,828	19,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,756	0,727	0,696	0,658	0,666	0,695	0,759	0,745	0,758	0,788	0,776	0,741	0,751	0,767	0,755	0,790	0,824	0,977	1,131	1,108	1,034	1,005	0,945	0,872	19,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,790	0,747	0,724	0,699	0,692	0,707	0,754	0,727	0,708	0,743	0,733	0,736	0,720	0,719	0,729	0,731	0,784	0,831	0,964	0,959	0,959	0,904	0,851	0,773	18,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,714	0,673	0,657	0,634	0,634	0,644	0,702	0,665	0,673	0,689	0,679	0,644	0,620	0,648	0,666	0,660	0,678	0,771	0,864	0,946	0,968	0,887	0,814	0,752	17,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,704	0,663	0,635	0,628	0,614	0,633	0,695	0,667	0,650	0,668	0,662	0,639	0,640	0,634	0,637	0,630	0,667	0,746	0,897	0,911	0,882	0,855	0,804	0,738	16,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση