| Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,665 | 0,631 | 0,620 | 0,611 | 0,617 | 0,650 | 0,679 | 0,682 | 0,670 | 0,688 | 0,706 | 0,662 | 0,639 | 0,635 | 0,636 | 0,691 | 0,775 | 0,836 | 0,933 | 0,911 | 0,891 | 0,836 | 0,807 | 0,723 | 17,19 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,657 | 0,635 | 0,599 | 0,582 | 0,575 | 0,602 | 0,662 | 0,663 | 0,628 | 0,621 | 0,591 | 0,551 | 0,549 | 0,554 | 0,571 | 0,594 | 0,669 | 0,701 | 0,840 | 0,876 | 0,888 | 0,845 | 0,773 | 0,706 | 15,94 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,672 | 0,631 | 0,605 | 0,592 | 0,585 | 0,603 | 0,665 | 0,656 | 0,630 | 0,624 | 0,655 | 0,639 | 0,670 | 0,668 | 0,716 | 0,723 | 0,767 | 0,849 | 0,926 | 0,946 | 0,908 | 0,872 | 0,834 | 0,743 | 17,18 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,692 | 0,664 | 0,622 | 0,598 | 0,593 | 0,629 | 0,646 | 0,641 | 0,659 | 0,679 | 0,718 | 0,752 | 0,748 | 0,738 | 0,707 | 0,723 | 0,807 | 0,841 | 0,853 | 0,876 | 0,854 | 0,828 | 0,776 | 0,717 | 17,36 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,662 | 0,631 | 0,629 | 0,605 | 0,605 | 0,631 | 0,657 | 0,699 | 0,704 | 0,814 | 0,819 | 0,791 | 0,767 | 0,764 | 0,774 | 0,760 | 0,721 | 0,806 | 0,892 | 0,940 | 0,912 | 0,867 | 0,789 | 0,742 | 17,98 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,682 | 0,645 | 0,627 | 0,619 | 0,624 | 0,649 | 0,673 | 0,680 | 0,664 | 0,650 | 0,614 | 0,641 | 0,639 | 0,663 | 0,664 | 0,616 | 0,660 | 0,749 | 0,880 | 0,945 | 0,930 | 0,896 | 0,823 | 0,746 | 16,98 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,672 | 0,638 | 0,628 | 0,612 | 0,615 | 0,640 | 0,665 | 0,689 | 0,684 | 0,732 | 0,717 | 0,716 | 0,703 | 0,714 | 0,719 | 0,688 | 0,691 | 0,778 | 0,886 | 0,942 | 0,921 | 0,881 | 0,806 | 0,744 | 17,48 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |