Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,667	0,643	0,626	0,593	0,588	0,603	0,652	0,630	0,603	0,625	0,614	0,601	0,588	0,576	0,597	0,616	0,619	0,668	0,749	0,872	0,867	0,784	0,733	0,677	15,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,611	0,600	0,585	0,581	0,580	0,589	0,608	0,626	0,641	0,700	0,698	0,639	0,619	0,650	0,644	0,590	0,608	0,670	0,708	0,837	0,802	0,745	0,666	0,639	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,584	0,567	0,559	0,537	0,533	0,553	0,546	0,559	0,591	0,611	0,608	0,570	0,536	0,565	0,588	0,585	0,588	0,631	0,657	0,769	0,784	0,766	0,689	0,635	14,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,581	0,568	0,568	0,532	0,526	0,534	0,545	0,537	0,546	0,565	0,581	0,566	0,561	0,562	0,574	0,591	0,609	0,669	0,744	0,854	0,806	0,778	0,715	0,659	14,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,595	0,572	0,559	0,545	0,532	0,525	0,577	0,564	0,560	0,584	0,630	0,598	0,578	0,579	0,580	0,566	0,580	0,585	0,638	0,649	0,767	0,703	0,659	0,608	14,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,561	0,519	0,510	0,502	0,488	0,513	0,547	0,555	0,568	0,560	0,559	0,550	0,546	0,525	0,527	0,543	0,540	0,580	0,624	0,726	0,815	0,744	0,678	0,618	13,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,571	0,545	0,522	0,522	0,500	0,508	0,565	0,552	0,564	0,596	0,596	0,576	0,552	0,565	0,570	0,582	0,592	0,621	0,655	0,719	0,783	0,724	0,693	0,633	14,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση