Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,582	0,560	0,544	0,533	0,526	0,547	0,580	0,584	0,586	0,591	0,615	0,608	0,586	0,567	0,573	0,573	0,581	0,621	0,668	0,720	0,801	0,771	0,699	0,628	14,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,588	0,546	0,537	0,528	0,519	0,538	0,579	0,582	0,590	0,598	0,623	0,603	0,606	0,580	0,594	0,601	0,601	0,629	0,689	0,751	0,831	0,801	0,705	0,629	14,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,627	0,581	0,558	0,545	0,542	0,568	0,589	0,612	0,638	0,676	0,677	0,648	0,652	0,645	0,636	0,639	0,625	0,650	0,681	0,723	0,794	0,802	0,727	0,669	15,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,603	0,559	0,544	0,543	0,523	0,546	0,589	0,573	0,585	0,622	0,631	0,621	0,586	0,591	0,614	0,654	0,646	0,621	0,675	0,707	0,797	0,765	0,700	0,617	14,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,555	0,545	0,526	0,508	0,514	0,548	0,557	0,578	0,610	0,655	0,636	0,610	0,596	0,597	0,608	0,582	0,599	0,655	0,688	0,730	0,832	0,815	0,731	0,665	14,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,598	0,548	0,547	0,556	0,526	0,549	0,584	0,589	0,618	0,656	0,651	0,650	0,657	0,646	0,703	0,706	0,712	0,709	0,744	0,806	0,854	0,818	0,754	0,666	15,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,580	0,546	0,536	0,531	0,520	0,545	0,573	0,583	0,606	0,636	0,637	0,621	0,620	0,608	0,635	0,630	0,638	0,664	0,707	0,762	0,839	0,811	0,730	0,653	15,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση