

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ρ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	1,51	1,51	0,00		1		1				0,22	0,48
	01:00	1,43	1,43	0,00		1		1				0,00	0,31
	02:00	1,39	1,39	0,00		1		1				0,00	0,27
	03:00	1,40	1,40	0,00		1		1				0,00	0,28
	04:00	1,39	1,39	0,00		1		1				0,00	0,26
	05:00	1,40	1,40	0,00		1		1				0,00	0,28
	06:00	1,37	1,37	0,00		1		1				0,07	0,25
	07:00	1,48	1,48	0,00		1		1				0,33	0,35
	08:00	1,76	1,76	0,00		1		1				0,60	0,60
	09:00	1,81	1,81	0,00		1		1				0,63	0,63
	10:00	1,83	1,80	0,03		1		1				0,64	0,64
	11:00	1,79	1,62	0,17		1		1				0,63	0,63
	12:00	1,75	1,67	0,09		1		1				0,61	0,60
	13:00	1,80	1,69	0,12		1		1				0,62	0,63
	14:00	1,75	1,58	0,18		1		1				0,61	0,61
	15:00	1,64	1,37	0,27		1		1				0,53	0,52
	16:00	1,59	1,33	0,25		1		1				0,46	0,46
	17:00	1,61	1,41	0,20		1		1				0,47	0,49
	18:00	1,71	1,51	0,20		1		1				0,58	0,57
	19:00	1,82	1,60	0,22		1		1				0,64	0,64
	20:00	1,99	1,66	0,33				1	1			0,58	0,54
	21:00	1,95	1,46	0,49				1	1			0,66	0,68
	22:00	1,84	1,25	0,59				1	1			0,65	0,64
	23:00	1,66	1,26	0,40				1	1			0,49	0,54

Το ΑΠ βρίσκεται εκτός επικοινωνίας έως τις 06:30. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης