

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	32,25	28,58	3,66	0,01		1	1			1								1	9,01	8,96		
	01:00	30,33	28,18	2,14	0,01		1	1			1								1	6,99	7,03		
	02:00	29,66	28,74	0,91	0,01		1		1		1								1	4,98	5,13		
	03:00	28,84	27,30	1,52	0,02		1		1		1								1	5,54	5,59		
	04:00	29,00	27,41	1,58	0,01		1		1		1								1	5,65	5,70		
	05:00	30,35	29,46	0,68	0,21		1		1		1								1	6,88	6,96		
	06:00	31,72	31,14	0,37	0,21		1		1		1								1	8,34	8,36		
	07:00	35,81	35,40	0,21	0,20		1		1		1								1	7,46	7,42		
	08:00	37,97	37,61	0,15	0,20		1	1	1	1									1	8,92	9,43		
	09:00	38,46	37,95	0,31	0,20		1	1	1		1								1	9,86	9,84		
	10:00	38,32	37,48	0,64	0,20		1	1	1		1								1	9,69	9,72		
	11:00	37,96	36,93	0,83	0,21		1	1	1		1	1							1	6,79	6,62		
	12:00	37,50	36,04	1,06	0,40		1	1			1	1							1	6,69	6,89		
	13:00	36,99	34,56	2,03	0,41		1	1			1	1							1	5,45	5,48		
	14:00	36,11	32,90	2,80	0,41		1	1	1		1	1							1	4,63	4,61		
	15:00	34,18	31,53	2,25	0,41		1				1	1							1	3,86	4,25		
	16:00	34,33	30,45	3,47	0,41		1				1	1							1	8,16	8,19		
	17:00	36,50	31,06	5,03	0,41		1				1	1							1	10,25	10,38		
	18:00	38,85	32,40	6,05	0,41		1				1	1							1	12,60	12,61		
	19:00	41,94	34,68	6,85	0,41		1				1	1							1	11,89	11,86		
	20:00	45,83	38,71	6,72	0,40		1	1			1	1							1	14,17	14,25		
	21:00	43,95	36,29	7,26	0,40		1	1			1	1							1	12,52	12,48		
	22:00	39,71	32,91	6,39	0,40		1	1			1	1							1	8,34	8,22		
23:00	36,49	29,60	6,49	0,40		1	1				1							1	9,34	9,92			

Τα φορτία ΗΖ μεταφέρθηκαν στον ΑΣΠ Μήλου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης