

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σήμερα στις/...../..... μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως καθολικός διάδοχος του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. (άρθρο 123 Ν. 4001/2011) εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ» και Τ..... διεύθυνση εφεξής «Πελάτης» κατόχου του υπ' αριθ..... Εγγράφου της ΡΑΕ εξαίρεσης λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα, σχετικά με τη λειτουργία εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του Πελάτη ισχύος kW / kVA*:

1. Οι εγκαταστάσεις εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής του Πελάτη θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο επικουρικά, δηλαδή μόνο σε περιπτώσεις και για όσο χρονικό διάστημα ο ΔΕΔΔΗΕ δε θα χορηγεί στο σημείο Παροχής του Πελάτη τη Συμφωνημένη Ισχύ, που προβλέπει η σχετική «Συμφωνία Παροχής Ρεύματος Μ.Τ. / Χ.Τ.*» για λόγους που δε θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Πελάτη.
2. Ρητά αναφέρεται ότι:
 - 2.1. Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη εκπροσώπησής του από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγω οφειλής του προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγω μη τήρησης του Ν. 4483/65 και του Ελληνικού Προτύπου του ΕΛΟΤ HD 384 (αφορά τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), θεωρείται διακοπή που οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
 - 2.2. Η αδυναμία χορήγησης της πιο πάνω Συμφωνημένης Ισχύος λόγω ύπαρξης οποιασδήποτε ανωμαλίας (βραχυκύκλωμα κ.λ.π.) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
3. Αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για μείωση της απορροφούμενης Ισχύος του Πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα θα του γνωστοποιείται υποχρεωτικά με έγγραφο ή τηλετυπικό σήμα ή τηλεφωνικό σήμα του ΔΕΔΔΗΕ, από τα οποία και μόνο θα αποδεικνύεται ότι η χορήγηση μειωμένης ισχύος έγινε μετά από αίτημά του.
4. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο Πελάτης εγκατέστησε με δαπάνες του κατάλληλες τεχνικές διατάξεις ασφαλείας (Διακόπτης διπλής ενέργειας χειροκίνητος / αυτόματος*), με τις οποίες θα αποκλείεται η παράλληλη λειτουργία της Εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του με τα δίκτυα ή η τροφοδότηση των δικτύων από την Εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του.
5. Οι τεχνικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχθηκαν (ασφαλίσθηκαν / δεν ασφαλίσθηκαν*) από τον ΔΕΔΔΗΕ και βρέθηκαν ότι έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια.
6. Εφόσον στο μέλλον διαπιστωθεί από όργανα του ΔΕΔΔΗΕ ότι οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί από τον Πελάτη δε λειτουργούν ορθά, θα πρέπει ο Πελάτης με δαπάνες του να αποκαταστήσει τη βλάβη, προσκομίζοντας νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δε συμμορφωθεί με τα παραπάνω, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διακόπτει την παροχή ρεύματος στο ακίνητό του, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα πιστοποιείται με νέα ΥΔΕ.

* Διαγράφεται ανάλογα

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για την, για οποιοδήποτε λόγο, κακή κατασκευή ή μη κανονική λειτουργία τους. Η επέμβαση του Πελάτη στις διατάξεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από άδεια του ΔΕΔΔΗΕ.
8. Για κάθε ατύχημα ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από παράλληλη λειτουργία της Εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του Πελάτη με τα δίκτυα ή από τυχόν τροφοδότηση των δικτύων από την Εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του, ο Πελάτης θα φέρει όλη την ευθύνη και θα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει στο ακέραιο τον ΔΕΔΔΗΕ ή όποιον άλλο βλαφτεί από μια τέτοια ζημιά ή ατύχημα, απαλλάσσοντάς τον από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
9. Η παρούσα Συμφωνία θα αποτελέσει, μετά την υπογραφή της, αναπόσπαστο μέρος της «Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο» με ημερομηνία που έχει υπογραφεί για την παροχή ρεύματος με Αριθμό Παροχής στη διεύθυνση

Για τον Πελάτη

Για τον ΔΕΔΔΗΕ

