Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα των Οθωνών για τις 19-08-2021 έως τις 25-08-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ των Οθωνών, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-08-2021 έως και 25-08-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/08/21	3,87
20/08/21	3,59
21/08/21	3,70
22/08/21	3,74
23/08/21	3,88
24/08/21	3,60
25/08/21	3,59

Παρατηρήσεις

• 'Ολες οι μονάδες είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,62 MW.