Κυριακή, 3 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Θήρας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		28,04	26,26	24,79	24,30	24,02	24,43	26,18	26,84	30,88	34,78	35,00	35,73	36,20	36,53	35,99	35,05	34,61	34,99	36,03	38,75	37,84	35,13	33,12	30,21	765,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (WARTSILA W18V32)	7,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W18V32)	7,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (WARTSILA 12V32D)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (WARTSILA 12V32D)	3,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (WARTSILA 12V32D)	3,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (WARTSILA W12V32)	5,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G30 (Α/Σ TURBOMACH)	10,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G29 (Α/Σ GE10B1)	-																									Σε βλάβη
15 ΦΟΡΤΗΤΑ Η/Ζ	12													2	2	1					5	6				Διαθέσιμη