



Διεύθυνση Υλικών
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100,
117 41 Αθήνα

Πληροφορίες:
Ν. Παπαηλίου
Τ 210 9090528
F 214 4050563
n.Papailiou@deddie.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 503124

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Νο 1

ΥΛΙΚΟ : Πολυεστερικά Κιβώτια από SMC Τοποθέτησης Μετρητικών Συστημάτων Παροχών Νο 5, 6 & 7, σύνδεσης με το δίκτυο Χ.Τ. μέσω Μ/Σ εντάσεως, πλήρως συναρμολογημένα [τρία (3) είδη].

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 εκδίδεται προκειμένου:

1. να αντικαταστήσει την Τεχνική Περιγραφή του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Νο10 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΚΣΔ-286/01.03.04** με την Τεχνική Περιγραφή **ΔΔ-286/07.12.2018**.
2. να τροποποιήσει τα Είδη **1, 2, 3** της περιγραφής υλικού στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1** (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ)
3. να τροποποιήσει την παράγραφο **1** στη «Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΚΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 11** (ΦΥΛΛΟ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
4. να διαγραφούν οι γραμμές **39** έως **52** που αφορούν στο «Α. Στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη» για τα «ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.» στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12** (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) της Διακήρυξης.
5. να τροποποιήσει τη γραμμή **6** στον Πίνακα «Φύλλο **1** Τεχνικών Παρατηρήσεων» στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12** (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
6. να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα οι Πίνακες του Φύλλου Συμμόρφωσης της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018.
7. να διαγραφούν οι παράγραφοι **Γ27** έως **Γ35** της «**Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» της Διακήρυξης.
8. να συμπεριληφθούν στον Υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης τα αρχεία σε μορφή PDF των παραγράφων 13.2.B.1 έως 13.2.B.17 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018.



- 9.** να τροποποιήσει την παράγραφο **13.2.B.10** στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018
- 10.** να τροποποιήσει την παράγραφο **Γ44** της «Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης.
- 11.** να προστεθούν παράγραφοι στο «**Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ) ΕΝΤΑΣΗΣ Χ.Τ.:**» στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 11** (ΦΥΛΛΟ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) της Διακήρυξης.
- 12.** να τροποποιήσει τη γραμμή **11** στον Πίνακα «Τεχνική Προδιαγραφή ΔΔ/404/10.12.2018» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12 (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) της Διακήρυξης
- 13.** να τροποποιήσει παράγραφο στο «**Β. Δείγμα Προσφερόμενου Υλικού**» στην «2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
- 14.** να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : **20/12/2021** και ώρα μέχρι **12:00**´.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : **21/02/2022** και ώρα μέχρι **12:00**´.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : **24/12/2021** και ώρα μέχρι **12:00**´

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : **25/02/2022** και ώρα **12:00**´.

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα **Νο 1**, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Διευθυντής ΔΥΠΜ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 της Διακήρυξης 503124

1) Τροποποιούνται τα Είδη 1, 2 & 3 της Περιγραφής Υλικού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ).

- Είδος 1:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 160Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 2 (400 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ- 286/01.03.04 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 2 (400 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (τεμ. 3).

τροποποιείται ως εξής:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 160Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 2 (400 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 2 (400 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).

- Είδος 2:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 250Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 2 (400 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 2 (400 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (τεμ. 3).

τροποποιείται ως εξής:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 250Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 2 (400 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 2 (400 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).

- Είδος 3:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 2 (400 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 630Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 3 (630 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (τεμ. 3).

τροποποιείται ως εξής:

Τηκτά Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 400Α, κατάλληλα για βάσεις ασφαλειών μεγέθους 3 (630 Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).

Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ., ονομαστικής έντασης 630Α, σε όλα σύμφωνες με το μέγεθος 3 (630 Α) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 (τεμ. 3).



- 2) Αντικαθίσταται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 10 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της Διακήρυξης η Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- 3) Τροποποιείται η παράγραφος 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 11 (ΦΥΛΛΟ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) της Διακήρυξης.
- Η παράγραφος:
«Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΚΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.:
1. Ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων που αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.2004.»
τροποποιείται ως εξής:
«Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΚΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.:
1. Ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018»
- 4) Διαγράφονται οι γραμμές 39 έως 52 στον Πίνακα «Α. Στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη» για τα «ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12 (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) της Διακήρυξης.
- 5) Τροποποιείται η γραμμή 6 στον Πίνακα «Φύλλο 1 Τεχνικών Παρατηρήσεων» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12 (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) της Διακήρυξης.
- Η γραμμή 6 :
«Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΚΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.
Να ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων που αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.2004.»
τροποποιείται ως εξής:
«Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΚΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.:
Να ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018»
- 6) Συμπληρώνονται από τον Προσφέροντα οι Πίνακες του Φύλλου Συμμόρφωσης της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018.
- 7) Διαγράφονται οι παράγραφοι Γ27 έως Γ35 της «Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης που αφορούν στα «ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ.».
- 8) Συμπεριλαμβάνονται στον Υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης τα αρχεία σε μορφή PDF των παραγράφων 13.2.Β.1 έως 13.2.Β.17 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018, τα οποία, εφόσον προέρχονται από τον Προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν.

9) Τροποποιείται η παράγραφος 13.2.B.10 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-286/07.12.2018.

• Η παράγραφος 13.2.B.10:

«Διαπιστεύσεις, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή αντίγραφα), αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι τιμές μονάδος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την ικανότητα του εργοστασίου στη κατασκευή τηκτών ή/και βάσεων ασφαλειών (ανάλογα με το είδος που προσφέρεται). Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τα προσφερόμενα ή παρεμφερή υλικά.

Ως παρεμφερή υλικά εννοούνται:

- Για τα τηκτά, τηκτά της ίδιας ομογενούς (homogeneous) σειράς αλλά διαφορετικού μεγέθους και ονομαστικής έντασης λειτουργίας.
- Για τις βάσεις ασφαλειών, βάσεις ίδιας κατασκευής και ονομαστικής τάσης αλλά διαφορετικού μεγέθους και ονομαστικής έντασης λειτουργίας.

Οι διαπιστεύσεις θα πρέπει να αφορούν σε υλικά κατασκευασμένα στο εργοστάσιο που θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά.

Δεν είναι υποχρεωτική, για τους Οίκους που προσφέρουν τα υπόψη υλικά, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ με ικανοποιητική συμπεριφορά, η υποβολή των ζητούμενων διαπιστεύσεων.»

τροποποιείται ως εξής:

«Διαπιστεύσεις, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή αντίγραφα), αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι τιμές μονάδος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την ικανότητα του εργοστασίου στην κατασκευή τηκτών ονομαστικής έντασης αντίστοιχής με τις προσφερόμενες καθώς και στην κατασκευή βάσεων ασφαλειών (ανάλογα με το είδος που προσφέρεται). Από τις Διαπιστεύσεις Πωλήσεων (Κατάλογο Πωλήσεων και Συστατικές Επιστολές) θα αποδεικνύεται ότι έχουν πωληθεί τηκτά ασφαλειών Χ.Τ. (μεταξύ 100Α έως 630Α) και βάσεις ασφαλειών (τουλάχιστον 400Α) σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με το 10% της ζητούμενης ποσότητας (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης).

Επί των διαπιστεύσεων πωλήσεων θα πρέπει να αναφέρεται ο αγοραστής, η ποσότητα, η χρονολογία, η χώρα εγκατάστασης καθώς επίσης και ο τύπος των πωληθέντων υλικών καθώς και τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Επίσης, θα αναφέρονται επ' αυτών ευανάγνωστα τα στοιχεία του υπογράφοντος (όνομα, θέση του στην εταιρεία, κλπ) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email, κλπ) για την δυνατότητα επαλήθευσής τους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναφερόμενου στις συστατικές επιστολές υλικού πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.

Οι διαπιστεύσεις θα πρέπει να αφορούν στην παραγωγή του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα υλικά ή στην παραγωγή του εργοστασίου του συνεργαζόμενου κατασκευαστή.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές διαπιστεύσεις που αφορούν παραδόσεις από εργοστάσιο που λειτουργεί υπό άλλη ονομασία και με άδεια κατασκευής της προσφέρουσας εταιρίας (License).



Οι ζητούμενες διαπιστεύσεις πωλήσεων θα πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες και θα φέρουν τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου θεωρήσεις γνησιότητάς τους από την χώρα έκδοσής τους.

Οι διαπιστεύσεις που υποβληθούν σε γλώσσα πέραν της Αγγλικής, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες (στην ελληνική ή αγγλική) από αρμόδιο φορέα.

Δεν είναι υποχρεωτική, για τους Οίκους που προσφέρουν υλικά ίδια με τα ζητούμενα, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ με ικανοποιητική συμπεριφορά, η υποβολή των ζητούμενων διαπιστεύσεων. Η ανωτέρω ποσότητα των υλικών θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με συμβάσεις με το ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης σε εργολάβους κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης στο ΔΕΔΔΗΕ.»

10) Τροποποιείται η ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παραγράφου Γ44 της «Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης.

- Στην παράγραφο Γ44 η ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων από τα παραπάνω διαπιστεύσεων για προσφερόμενα υλικά ίδια ή ίδιου τύπου με τα ζητούμενα υλικά, εάν ποσότητα τουλάχιστον 10% της συνολικής ζητούμενης ποσότητας (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης), είναι ήδη εγκατεστημένη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και δεν εμφανίζουν προβλήματα για τουλάχιστον ένα (1) έτος χρήσης τους την τελευταία εικοσαετία. Η ανωτέρω ποσότητα των κιβωτίων θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με συμβάσεις με το ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης σε εργολάβους κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης στο ΔΕΔΔΗΕ.

τροποποιείται ως εξής:

Δεν απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων από τα παραπάνω διαπιστεύσεων για προσφερόμενα υλικά ίδια ή ίδιου τύπου με τα ζητούμενα υλικά, εάν ποσότητα τουλάχιστον 10% της συνολικής ζητούμενης ποσότητας (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης), είναι ήδη εγκατεστημένη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και δεν εμφανίζουν προβλήματα για τουλάχιστον ένα (1) έτος χρήσης τους την τελευταία εικοσαετία. Η ανωτέρω ποσότητα των μετασχηματιστών έντασης Χ.Τ. θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με συμβάσεις με το ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης σε εργολάβους κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, είτε με τιμολόγια πώλησης στο ΔΕΔΔΗΕ.

11) Προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι στο «Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ) ΕΝΤΑΣΗΣ Χ.Τ.» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 11 (ΦΥΛΛΟ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) της Διακήρυξης.

«7. Στις Δοκιμές Τύπου θα πρέπει να εκτελεστεί και η δοκιμή μέτρησης συντελεστή ασφάλειας FS σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέρεται στην παραγρ. Γ40 της «Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης.

8. Να υποβληθεί με την Προσφορά υπόδειγμα προς έγκριση των Δοκιμών Σειράς που εκτελούνται στο εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων μετασχηματιστών έντασεως Χ.Τ. , που θα περιλαμβάνει και τη δοκιμή μέτρησης συντελεστή ασφάλειας FS.

9. Στις Δοκιμές Αποδοχής θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές δοκιμές στο Εργαστήριο Μετασχηματιστών Μετρήσεων της Διεύθυνσης Δικτύου σε μια παρτίδα μετασχηματιστών πριν την παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη απόφασης όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται



σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέρεται στην παραγρ. Γ40 της «Γ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης και θα περιλαμβάνουν και τη δοκιμή μέτρησης συντελεστή ασφάλειας FS.

10. Τα μη μεταλλικά μέρη (αφορά μόνο τα πλαστικά μέρη) των μετασχηματιστών εντάσεως Χ.Τ. πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υγροσκοπικό υλικό και να παρέχουν ασφάλεια έναντι φωτιάς και μετάδοσης της φλόγας, που θα μπορούσε να προκληθεί εσωτερικά ή κοντά στο υλικό και πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών EN/IEC 60707 για βαθμό FH 1 ή UL94 επιπέδου VO ή IEC 60695-11-10 επιπέδου HB75 ή IEC 60695-11-10 επιπέδου VO σύμφωνα με την παράγρ. 5.1.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-404/10.12.2018.»

12) Τροποποιείται η γραμμή 11 στον Πίνακα «Τεχνική Προδιαγραφή ΔΔ/404/10.12.2018» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 12 (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) της Διακήρυξης.

- **Η γραμμή 11:**

Τεκμηρίωση (π.χ. πιστοποιητικά δοκιμών) ότι τα μη μεταλλικά μέρη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών EN/IEC 60707 για βαθμό FH 1 ή UL94 επιπέδου VO.

τροποποιείται ως εξής:

Τεκμηρίωση (Πιστοποιητικά δοκιμών) ότι τα μη μεταλλικά μέρη (αφορά μόνο τα πλαστικά μέρη) πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών EN/IEC 60707 για βαθμό FH 1 ή UL94 επιπέδου VO ή IEC 60695-11-10 επιπέδου HB75 ή IEC 60695-11-10 επιπέδου VO.

13) Τροποποιείται η παράγραφος στο «Β. Δείγμα Προσφερόμενου Υλικού» στην «2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

- **Η παράγραφος:**

«Οι διαγωνιζόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους πρέπει να προσκομίσουν ένα (1) πλήρες συναρμολογημένο δείγμα ίδιου κιβωτίου με το ζητούμενο (που θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους υλικά) καθώς και ένα (1) δείγμα από κάθε επιμέρους εξάρτημα του κιβωτίου Χ.Τ. (Κυτία Δοκιμής – Τηκτά Ασφαλειών 160Α, 250Α και 400Α – Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ. 400Α – Μετασχηματιστές Εντάσεως Χ.Τ. 200/5 και 400/5), προκειμένου να διενεργηθεί η τεχνική κρίση των προσφορών. Στο δείγμα του κιβωτίου θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα το εργοστάσιο κατασκευής του. Το δείγμα θα είναι από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου υλικού, είτε από τον συνεργαζόμενο με αυτόν κατασκευαστή και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου (Λεωφ. Συγγρού αρ. 24, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, 5ος Όροφος, Γραφείο 511β).

Η ημερομηνία κατάθεσης του δείγματος θα προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό ή θα συμπίπτει με αυτήν. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού μεταφοράς του υλικού (Δελτίο Αποστολής), θα κατατίθεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με την προσφορά του και θα φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης στην Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αποστολής θ' απορρίπτονται.

Το δείγμα θα εξετασθεί προκειμένου να διαμορφωθεί άποψη σχετικά με τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής να ανταποκριθεί στις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των υλικών. Η εξέταση του δείγματος αποτελεί μέρος της τεχνικής κρίσης και θα γίνει από Επιτροπή Τεχνικής Κρίσης.»



τροποποιείται ως εξής:

Οι διαγωνιζόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους πρέπει να προσκομίσουν μόνο ένα (1) πλήρες συναρμολογημένο δείγμα ίδιου κιβωτίου με το ζητούμενο ανεξαρτήτου είδους 1, 2, 3 (που θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους υλικά), καθώς και ένα (1) δείγμα από κάθε επιμέρους εξάρτημα του κιβωτίου Χ.Τ. (Κυτία Δοκιμής – Τηκτά Ασφαλειών 160Α, 250Α και 400Α – Βάσεις Ασφαλειών Χ.Τ. 400Α – Μετασχηματιστές Εντάσεως Χ.Τ. 200/5 και 400/5), προκειμένου να διενεργηθεί η τεχνική κρίση των προσφορών. Στο δείγμα του κιβωτίου θα πρέπει να αναγράφονται ανάγλυφα το εργοστάσιο κατασκευής του στη θύρα και στο σώμα του κιβωτίου, καθώς και το έτος διακήρυξης ή αποσφράγισης του τρέχοντος διαγωνισμού στη θύρα και στο σώμα του κιβωτίου. Το δείγμα θα είναι από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου υλικού, είτε από τον συνεργαζόμενο με αυτόν κατασκευαστή και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου (Λεωφ. Συγγρού αρ. 24, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, 5ος Όροφος, Γραφείο 511β).

Η ημερομηνία κατάθεσης του δείγματος θα προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό ή θα συμπίπτει με αυτήν. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού μεταφοράς του υλικού (Δελτίο Αποστολής), θα κατατίθεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με την προσφορά του και θα φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης στην Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αποστολής θ' απορρίπτονται.

Το δείγμα θα εξετασθεί προκειμένου να διαμορφωθεί άποψη σχετικά με τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής να ανταποκριθεί στις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των υλικών. Η εξέταση του δείγματος αποτελεί μέρος της τεχνικής κρίσης και θα γίνει από Επιτροπή Τεχνικής Κρίσης.»