Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,62	3,16	3,38	3,30	3,13	2,94	3,65	3,11	3,60	3,61	3,99	3,89	3,55	3,90	3,51	3,22	3,55	4,12	4,44	4,66	4,26	4,22	4,81	4,67	90,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,87	0,41	0,63	0,55	0,38	0,19	0,90	0,36	0,85	0,86	1,24	1,14	0,80	1,15	0,76	0,47	0,80	1,37	1,55	1,63	1,49	1,47	1,69	1,63	23,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,89	3,03	2,77	2,75	3,13	3,03	67,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,75	4,50	4,38	4,23	4,35	4,44	4,31	4,55	4,34	3,99	4,79	5,11	5,21	5,11	5,16	5,19	5,29	5,49	6,18	6,20	6,12	5,78	5,24	5,14	119,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,57	1,53	1,48	1,52	1,56	1,51	1,59	1,52	1,24	1,68	1,73	1,82	1,72	1,78	1,80	1,85	1,92	0,68	0,70	0,62	0,28	1,83	1,76	35,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,09	2,92	2,85	2,75	2,83	2,89	2,80	2,96	2,82	2,75	3,11	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,44	3,57	5,50	5,50	5,50	5,50	3,40	3,39	84,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,75	4,50	4,38	4,23	4,35	4,44	4,31	4,55	4,34	4,56	4,79	5,11	5,21	5,11	5,16	5,19	5,29	5,49	6,18	6,20	6,12	5,78	5,24	5,14	120,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,57	1,53	1,48	1,52	1,56	1,51	1,59	1,52	1,60	1,68	1,79	1,82	1,79	1,81	1,82	0,00	0,00	0,68	0,70	0,62	0,28	0,00	1,80	30,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,09	2,92	2,85	2,75	2,83	2,89	2,80	2,96	2,82	2,97	3,11	3,32	3,38	3,32	3,36	3,37	5,29	5,49	5,50	5,50	5,50	5,50	5,24	3,34	90,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό-Μέτριο (από απόγευμα)
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,92	4,67	4,62	4,58	4,39	4,56	4,60	4,77	5,34	5,16	5,30	5,65	5,68	5,66	5,52	5,38	5,44	5,85	6,16	6,32	6,11	5,49	4,92	4,57	125,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,72	1,64	1,62	1,60	1,54	1,59	1,61	1,67	1,87	1,78	1,85	0,15	0,18	0,16	0,02	1,88	1,90	2,05	2,16	2,21	2,14	1,92	1,72	1,60	36,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,20	3,04	3,00	2,98	2,85	2,96	2,99	3,10	3,47	3,39	3,44	5,50	5,50	5,50	5,50	3,49	3,54	3,80	4,00	4,10	3,97	3,57	3,20	2,97	89,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,89	4,67	4,65	4,63	4,57	4,63	4,78	5,27	5,36	5,54	5,58	5,71	5,68	5,54	5,49	5,42	5,54	6,00	6,23	6,54	6,55	6,19	5,72	5,41	130,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,71	1,63	1,63	1,62	1,60	1,62	1,67	1,85	1,88	1,94	1,95	2,00	1,99	1,94	1,92	1,90	1,94	2,10	2,18	2,29	2,29	2,17	2,00	1,89	45,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,18	3,03	3,02	3,01	2,97	3,01	3,11	3,43	3,49	3,60	3,63	3,71	3,69	3,60	3,57	3,52	3,60	3,90	4,05	4,25	4,26	4,02	3,72	3,52	84,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,11	4,88	4,67	4,65	4,65	4,46	4,69	5,05	4,92	5,15	5,17	5,33	5,57	5,42	5,23	5,29	5,38	5,86	6,08	6,10	6,17	5,96	5,58	5,21	126,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,71	1,63	1,63	1,63	1,56	1,64	1,77	1,72	1,80	1,81	1,87	1,95	1,90	1,83	1,85	1,88	2,05	2,13	2,13	2,16	2,09	1,95	1,82	44,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,32	3,18	3,03	3,02	3,02	2,90	3,05	3,28	3,20	3,35	3,36	3,46	3,62	3,52	3,40	3,44	3,50	3,81	3,95	3,96	4,01	3,87	3,63	3,38	82,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,62	3,60	3,43	3,35	3,35	3,34	3,33	3,43	3,64	3,90	3,85	3,82	3,98	3,86	3,76	3,67	3,96	4,09	4,45	4,52	4,45	4,21	3,91	3,69	91,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,87	0,85	0,68	0,60	0,60	0,59	0,58	0,68	0,89	1,15	1,10	1,07	1,23	1,11	1,01	0,92	1,21	1,34	1,56	1,58	1,56	1,46	1,16	0,94	24,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,89	2,94	2,89	2,75	2,75	2,75	66,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,45	3,22	3,12	3,09	3,08	3,06	3,11	3,12	3,14	3,44	3,84	3,89	3,99	3,85	4,17	3,82	4,06	4,50	4,75	4,84	4,76	4,37	4,64	4,87	92,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,70	0,47	0,37	0,34	0,33	0,31	0,36	0,37	0,39	0,69	1,09	1,14	1,24	1,10	1,42	1,07	1,31	1,58	1,66	1,70	1,66	1,53	1,62	1,71	24,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,93	3,09	3,15	3,09	2,84	3,01	3,17	68,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,85	4,71	4,57	4,47	4,46	4,33	4,53	4,70	4,47	4,47	4,66	4,92	5,35	5,52	5,23	5,28	5,41	5,73	6,21	6,09	6,05	5,94	5,53	5,10	122,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,70	1,65	1,60	1,56	1,56	1,52	1,59	1,65	1,57	1,57	1,63	1,72	1,87	1,93	1,83	1,85	1,89	2,00	2,17	2,13	2,12	2,08	1,94	1,79	42,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,15	3,06	2,97	2,90	2,90	2,82	2,95	3,06	2,91	2,91	3,03	3,20	3,47	3,59	3,40	3,43	3,52	3,72	4,03	3,96	3,93	3,86	3,60	3,32	79,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,52	4,46	4,45	4,40	4,49	4,49	4,61	4,70	4,45	4,44	4,65	4,93	5,39	5,75	5,36	5,41	5,63	5,77	6,29	6,33	6,11	5,97	5,61	5,16	123,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,58	1,56	1,56	1,54	1,57	1,57	1,62	1,65	1,56	1,55	1,63	1,73	1,89	2,01	1,88	1,89	1,97	2,02	2,20	2,22	2,14	2,09	1,96	1,81	43,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,94	2,90	2,89	2,86	2,92	2,92	3,00	3,06	2,89	2,88	3,02	3,20	3,50	3,74	3,49	3,51	3,66	3,75	4,09	4,12	3,97	3,88	3,64	3,36	80,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,87	4,51	4,50	4,40	4,47	4,48	4,55	4,78	5,09	5,20	5,54	5,60	5,74	5,76	5,74	5,59	5,81	6,01	6,28	5,99	5,78	4,83	4,28	3,85	123,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,71	1,58	1,57	1,54	1,56	1,57	1,59	1,67	1,78	1,82	1,94	1,96	2,01	2,02	2,01	1,95	2,03	2,11	2,20	2,10	2,02	1,69	1,50	1,10	43,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,17	2,93	2,92	2,86	2,91	2,91	2,96	3,11	3,31	3,38	3,60	3,64	3,73	3,75	3,73	3,63	3,77	3,91	4,08	3,90	3,76	3,14	2,78	2,75	80,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,71	4,48	4,37	4,43	4,40	4,44	4,39	4,40	4,68	4,81	5,02	4,98	5,07	5,17	4,96	5,04	5,14	5,56	6,08	6,01	5,91	5,79	5,34	4,98	120,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,65	1,57	1,53	1,55	1,54	1,55	1,54	1,54	1,64	1,68	1,76	1,74	1,78	1,81	1,74	1,76	1,80	1,95	2,13	2,10	2,07	2,03	1,87	1,74	42,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,06	2,91	2,84	2,88	2,86	2,89	2,85	2,86	3,04	3,13	3,26	3,23	3,30	3,36	3,22	3,28	3,34	3,62	3,95	3,90	3,84	3,77	3,47	3,24	78,11
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,59	4,27	4,28	4,29	4,26	4,30	4,24	4,38	4,61	4,71	4,74	4,76	5,00	5,03	4,84	4,84	5,05	5,62	6,03	5,97	5,85	5,78	5,33	4,97	117,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,61	1,50	1,50	1,50	1,49	1,51	1,48	1,53	1,61	1,65	1,66	1,67	1,61	1,64	1,69	1,69	1,66	0,12	0,53	0,47	0,35	0,28	1,86	1,58	32,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,98	2,78	2,78	2,79	2,77	2,80	2,76	2,85	3,00	3,06	3,08	3,10	3,39	3,39	3,14	3,14	3,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,46	3,39	85,54
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,65	3,49	3,33	3,26	3,28	3,29	3,31	3,34	3,50	3,75	3,80	3,89	4,01	3,96	3,87	3,81	4,04	4,31	4,73	4,75	4,56	4,41	4,08	3,79	92,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,90	0,74	0,58	0,51	0,53	0,54	0,56	0,59	0,75	1,00	1,05	1,14	1,26	1,21	1,12	1,06	1,29	1,51	1,65	1,66	1,60	1,54	1,33	1,04	25,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,80	3,07	3,09	2,96	2,86	2,75	2,75	67,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,50	3,29	3,20	3,19	3,14	3,16	3,14	3,25	3,30	3,57	4,00	4,10	4,16	4,07	4,20	3,92	4,11	4,51	4,76	4,92	4,86	4,50	4,81	4,98	94,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,75	0,54	0,45	0,44	0,39	0,41	0,39	0,50	0,55	0,82	1,25	1,35	1,41	1,32	1,45	1,17	1,36	1,58	1,67	1,72	1,70	1,58	1,68	1,74	26,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,93	3,10	3,20	3,16	2,93	3,13	3,23	68,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,62	4,34	4,37	4,43	4,32	4,32	4,22	4,45	4,51	4,77	4,62	4,54	4,77	4,91	4,92	4,86	5,02	5,50	5,50	5,53	5,59	5,58	5,01	4,80	115,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,62	1,52	1,53	1,55	1,51	1,51	1,47	1,56	1,58	1,67	1,62	1,59	1,67	1,53	1,53	1,48	1,64	0,00	0,00	0,03	0,09	0,08	1,63	1,68	30,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,82	2,84	2,88	2,81	2,81	2,75	2,89	2,93	3,10	3,00	2,95	3,10	3,39	3,39	3,39	3,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,39	3,12	85,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,54	4,27	4,22	4,25	4,16	4,14	4,19	4,43	4,54	4,60	4,62	4,55	4,76	4,94	4,92	4,96	5,05	5,47	5,49	5,56	5,63	5,59	5,05	4,85	114,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,59	1,50	1,47	1,49	1,41	1,39	1,44	1,55	1,59	1,61	1,62	1,59	1,67	1,73	1,72	1,73	1,67	1,91	1,92	1,95	1,97	1,96	1,66	1,70	39,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,78	2,75	2,77	2,75	2,75	2,75	2,88	2,95	2,99	3,00	2,96	3,10	3,21	3,20	3,22	3,39	3,55	3,57	3,61	3,66	3,63	3,39	3,15	74,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό (νύχτα) - Σχετικά υψηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,53	4,50	4,28	4,09	4,13	4,26	4,28	4,25	4,69	4,99	5,05	5,24	5,46	5,42	5,16	5,10	5,21	5,74	5,98	6,00	5,94	5,42	4,81	4,41	118,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,59	1,58	1,50	1,34	1,38	1,49	1,50	1,49	1,64	1,75	1,77	1,83	1,91	1,90	1,81	1,79	1,82	2,01	2,09	2,10	2,08	1,90	1,68	1,55	41,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,93	2,78	2,75	2,75	2,77	2,78	2,76	3,05	3,24	3,28	3,41	3,55	3,52	3,36	3,32	3,38	3,73	3,89	3,90	3,86	3,53	3,13	2,87	77,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,83	4,67	4,49	4,36	4,36	4,36	4,47	4,77	4,74	5,02	5,21	5,17	5,48	5,48	5,35	5,37	5,54	6,10	6,48	6,46	6,50	6,18	5,77	5,45	126,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,69	1,63	1,57	1,52	1,53	1,53	1,56	1,67	1,66	1,76	1,82	1,81	1,92	1,92	1,87	1,88	1,94	2,14	2,27	2,26	2,28	2,16	2,02	1,91	44,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,14	3,03	2,92	2,83	2,84	2,84	2,90	3,10	3,08	3,26	3,38	3,36	3,56	3,56	3,48	3,49	3,60	3,97	4,21	4,20	4,23	4,02	3,75	3,54	82,29
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,12	4,80	4,70	4,49	4,43	4,20	4,35	4,77	4,52	4,69	5,03	5,04	5,29	5,60	5,24	5,44	5,57	6,22	6,52	6,59	6,38	6,09	5,52	5,50	126,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,68	1,65	1,57	1,55	1,45	1,52	1,67	1,58	1,64	1,76	1,76	1,85	1,96	1,83	1,90	1,95	2,18	2,28	2,31	2,23	2,13	1,93	1,93	44,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,33	3,12	3,06	2,92	2,88	2,75	2,83	3,10	2,94	3,05	3,27	3,27	3,44	3,64	3,40	3,54	3,62	4,04	4,24	4,28	4,15	3,96	3,59	3,58	82,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,65	3,35	3,21	3,13	3,17	3,21	3,25	3,21	3,31	3,56	3,71	3,92	4,01	4,01	3,93	3,91	4,07	4,50	4,96	4,93	4,62	4,56	4,21	3,85	92,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,90	0,60	0,46	0,38	0,42	0,46	0,50	0,46	0,56	0,81	0,96	1,17	1,26	1,26	1,18	1,16	1,32	1,57	1,74	1,73	1,62	1,60	1,46	1,10	24,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,92	3,23	3,20	3,01	2,96	2,75	2,75	67,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,50	3,32	3,26	3,26	3,17	3,23	3,12	3,34	3,41	3,66	4,12	4,27	4,30	4,24	4,17	3,97	4,13	4,47	4,73	4,95	4,92	4,59	4,94	5,03	96,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,75	0,57	0,51	0,51	0,42	0,48	0,37	0,59	0,66	0,91	1,37	1,49	1,51	1,48	1,42	1,22	1,38	1,57	1,65	1,73	1,72	1,61	1,73	1,76	27,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,77	2,80	2,76	2,75	2,75	2,75	2,91	3,07	3,22	3,20	2,98	3,21	3,27	68,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																						Αιολικό δυναμικό: Σχ. Υψηλό - Χαμηλό (από απόγευμα)		
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,11	4,67	4,44	4,46	4,23	3,94	4,12	4,53	4,52	4,69	5,12	5,53	5,48	5,74	5,26	5,50	5,45	6,31	6,51	6,62	6,33	5,89	5,42	5,28	125,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,63	1,55	1,56	1,48	1,19	1,37	1,59	1,58	1,64	1,79	1,93	1,92	2,01	1,84	1,92	1,91	0,81	1,01	1,12	0,83	0,39	1,90	1,85	36,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,32	3,04	2,88	2,90	2,75	2,75	2,75	2,95	2,94	3,05	3,33	3,59	3,56	3,73	3,42	3,57	3,54	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,52	3,43	88,53
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,03	4,66	4,53	4,53	4,28	4,12	4,27	4,67	5,15	5,27	5,53	5,77	6,10	6,11	5,78	5,66	5,63	6,46	6,67	6,54	6,22	5,53	4,90	4,47	127,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,76	1,63	1,59	1,59	1,50	1,37	1,50	1,64	1,80	1,84	1,93	2,02	2,13	2,14	2,02	1,98	1,97	2,26	2,33	2,29	2,18	1,94	1,71	1,56	44,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,27	3,03	2,94	2,94	2,78	2,75	2,78	3,04	3,35	3,42	3,59	3,75	3,96	3,97	3,75	3,68	3,66	4,20	4,33	4,25	4,04	3,60	3,18	2,91	83,19
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,94	4,90	4,92	4,51	4,57	4,56	4,70	4,97	5,47	5,56	5,64	5,89	6,61	6,42	6,14	6,05	5,91	6,64	6,81	6,63	6,55	6,03	5,19	4,70	134,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,73	1,72	1,72	1,58	1,60	1,60	1,64	1,74	1,91	1,95	1,98	2,06	2,31	2,25	2,15	2,12	2,07	2,33	2,38	2,32	2,29	2,11	1,82	1,64	47,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	3,19	3,20	2,93	2,97	2,96	3,05	3,23	3,56	3,61	3,67	3,83	4,30	4,18	3,99	3,94	3,84	4,32	4,43	4,31	4,26	3,92	3,37	3,05	87,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό-Μέτριο (βράδυ)
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,20	5,16	4,97	4,51	4,63	4,82	5,12	5,17	5,57	5,67	5,82	6,13	6,84	6,30	6,08	5,87	6,07	6,97	7,29	7,08	7,33	7,08	6,48	5,89	142,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,82	1,81	1,74	1,58	1,62	1,69	1,79	1,81	1,95	1,98	2,04	2,15	2,39	2,20	2,13	2,05	2,13	1,47	1,79	1,58	1,83	1,58	0,98	2,06	44,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,38	3,35	3,23	2,93	3,01	3,14	3,33	3,36	3,62	3,68	3,78	3,99	4,45	4,09	3,95	3,81	3,95	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,83	97,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό (νύχτα)- Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,59	5,50	4,99	4,68	4,89	4,92	5,15	5,14	5,34	5,78	5,97	6,25	6,84	6,59	6,28	6,06	6,53	7,14	7,39	7,53	7,38	6,93	6,25	5,90	145,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,95	1,93	1,75	1,64	1,71	1,72	1,80	1,80	1,87	0,28	0,47	0,75	1,34	1,09	0,78	0,56	1,03	1,64	1,89	2,03	1,88	1,43	0,75	0,40	32,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,63	3,58	3,24	3,04	3,18	3,20	3,35	3,34	3,47	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	112,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,61	3,46	3,24	2,99	2,99	3,20	3,27	3,74	4,09	4,26	4,16	4,32	4,42	4,44	5,08	4,97	5,27	5,45	5,52	5,26	5,14	5,10	4,55	101,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,59	0,86	0,71	0,49	0,24	0,24	0,45	0,52	0,99	1,34	1,49	1,41	1,51	1,55	1,56	1,70	1,58	1,84	1,91	1,93	1,84	1,76	1,72	1,59	29,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,77	2,75	2,81	2,87	2,89	3,39	3,39	3,42	3,54	3,59	3,42	3,39	3,39	2,96	72,07
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,12	3,33	3,31	3,61	3,14	3,07	3,54	3,64	3,88	4,48	4,29	5,01	5,00	4,61	4,38	4,50	4,60	5,22	5,37	5,65	5,42	5,07	5,54	5,23	106,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,37	0,58	0,56	0,86	0,39	0,32	0,79	0,89	1,13	1,57	1,50	1,75	1,75	1,61	1,53	1,58	1,61	1,83	1,88	1,98	1,90	1,68	1,94	1,83	32,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,91	2,79	3,26	3,25	3,00	2,85	2,93	2,99	3,39	3,49	3,67	3,52	3,39	3,60	3,40	73,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό-Μέτριο (βράδυ)
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,47	5,36	4,88	4,74	4,94	4,92	4,98	5,05	5,11	5,51	5,69	6,14	6,48	6,43	6,10	6,25	6,37	6,78	7,20	7,38	7,14	6,67	5,96	5,57	141,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,91	1,87	1,71	1,66	1,73	1,72	1,74	1,66	1,73	0,01	0,19	0,64	0,98	0,93	0,60	0,75	0,87	1,28	1,70	1,88	1,64	1,17	2,09	1,95	32,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,56	3,48	3,17	3,08	3,21	3,20	3,24	3,39	3,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,88	3,62	108,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη