

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	3,46	2,92	0,54	1					0,95	0,95
	01:00	3,23	2,52	0,70	1					0,95	0,95
	02:00	3,14	2,38	0,76	1					0,94	0,94
	03:00	3,08	2,23	0,85	1					0,93	0,93
	04:00	3,04	2,18	0,86	1					0,91	0,91
	05:00	3,07	2,57	0,50	1					0,56	0,55
	06:00	3,30	2,43	0,87	1	1				0,94	0,30
	07:00	3,44	2,72	0,72	1	1				0,95	0,84
	08:00	3,41	2,77	0,64	1	1				0,95	0,95
	09:00	3,36	2,70	0,65	1	1				0,95	0,95
	10:00	3,31	2,69	0,62	1					0,93	0,76
	11:00	3,35	2,66	0,68	1					0,95	0,95
	12:00	3,34	2,83	0,51	1					0,95	0,95
	13:00	3,29	2,75	0,54	1					0,95	0,95
	14:00	3,14	2,52	0,63	1					0,94	0,94
	15:00	3,12	2,68	0,44	1					0,94	0,94
	16:00	3,18	2,81	0,37	1					0,95	0,95
	17:00	3,37	2,87	0,50	1					0,95	0,95
	18:00	3,81	3,40	0,41	1					0,95	0,95
	19:00	4,15	3,84	0,31	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,49	4,17	0,32	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,38	4,11	0,27	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,02	3,63	0,39	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	3,31	0,29	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 16:15 με 07:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης