

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	3,24	2,70	0,54	1					0,55	0,95
	01:00	2,94	2,40	0,54	1					0,55	0,92
	02:00	2,82	2,28	0,54	1					0,55	0,82
	03:00	2,78	2,24	0,54	1					0,55	0,76
	04:00	2,82	2,27	0,56	1					0,55	0,79
	05:00	2,90	2,36	0,54	1					0,55	0,90
	06:00	3,11	2,57	0,54	1					0,55	0,95
	07:00	3,18	2,64	0,54	1					0,55	0,95
	08:00	3,23	2,73	0,50	1					0,51	0,78
	09:00	3,06	2,69	0,37	1				2	0,38	0,00
	10:00	2,77	2,63	0,15	1					0,15	0,63
	11:00	2,49	2,39	0,09	1					0,10	0,59
	12:00	2,47	2,35	0,12	1				2	0,13	0,06
	13:00	2,62	2,34	0,29	1				1	0,30	0,48
	14:00	2,65	2,22	0,44	1					0,45	0,76
	15:00	2,54	2,14	0,40	1					0,41	0,63
	16:00	3,05	2,40	0,64	1					0,65	0,91
	17:00	3,55	2,94	0,60	1					0,65	0,95
	18:00	4,11	3,50	0,61	1					0,65	0,95
	19:00	4,30	3,75	0,54	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,29	3,69	0,60	1				1	0,65	0,95
	21:00	4,13	3,62	0,52	1				1	0,65	0,95
	22:00	3,83	3,40	0,43	1					0,65	0,95
	23:00	3,46	3,05	0,41	1					0,65	0,95

Κατά το διάστημα 08:50 με 10:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Κατά το διάστημα 10:40 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μονάδα G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης