

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	3,56	3,03	0,54		1				0,45	0,95
	01:00	3,30	2,75	0,54		1				0,45	0,95
	02:00	3,15	2,61	0,54		1				0,45	0,95
	03:00	3,07	2,71	0,36		1				0,45	0,93
	04:00	3,09	2,78	0,32		1				0,45	0,94
	05:00	3,25	3,02	0,23		1				0,45	0,95
	06:00	3,39	3,14	0,26		1				0,45	0,95
	07:00	3,54	3,27	0,27		1				0,45	0,95
	08:00	3,43	3,10	0,33		1				0,45	0,95
	09:00	3,42	3,18	0,25	1	1				0,28	0,59
	10:00	3,17	2,85	0,33	1	1				0,45	0,95
	11:00	3,12	2,93	0,18	1	1				0,17	0,32
	12:00	3,05	2,87	0,19	1	1				0,17	0,36
	13:00	3,03	2,78	0,25	1					0,45	0,89
	14:00	2,90	2,54	0,37	1					0,45	0,76
	15:00	2,96	2,59	0,37	1					0,45	0,82
	16:00	3,15	2,78	0,37	1					0,45	0,93
	17:00	3,34	2,88	0,46	1					0,45	0,95
	18:00	3,63	3,36	0,27	1					0,45	0,95
	19:00	4,01	3,74	0,27	1					0,45	0,95
	20:00	4,48	4,22	0,26	1				1	0,45	0,95
	21:00	4,30	4,00	0,30	1				1	0,45	0,95
	22:00	4,01	3,82	0,19	1				1	0,45	0,95
	23:00	3,73	3,56	0,17	1					0,45	0,95

Κατά το διάστημα 11:20 με 12:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης