

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	2,81	2,21	0,60	1					0,64	0,68
	01:00	2,68	2,14	0,55	1					0,56	0,55
	02:00	2,61	2,14	0,47	1					0,47	0,48
	03:00	2,59	2,14	0,45	1					0,46	0,46
	04:00	2,63	2,14	0,49	1					0,50	0,49
	05:00	2,74	2,16	0,58	1					0,58	0,61
	06:00	2,88	2,23	0,64	1					0,65	0,75
	07:00	3,00	2,37	0,63	1					0,64	0,87
	08:00	3,17	2,88	0,29	1				3	0,31	0,11
	09:00	3,48	2,88	0,60	1					0,54	0,94
	10:00	3,49	2,85	0,64	1					0,65	0,95
	11:00	3,51	2,96	0,55	1					0,56	0,95
	12:00	3,47	3,06	0,41	1					0,40	0,95
	13:00	3,67	3,27	0,40	1					0,40	0,95
	14:00	3,71	3,32	0,39	1					0,40	0,95
	15:00	3,91	3,52	0,39	1					0,39	0,95
	16:00	4,25	3,85	0,39	1				1	0,40	0,95
	17:00	4,57	4,17	0,40	1				1	0,39	0,95
	18:00	5,02	4,63	0,40	1				2	0,40	0,95
	19:00	5,19	4,79	0,40	1				2	0,40	0,95
	20:00	5,03	4,63	0,40	1				2	0,40	0,95
	21:00	4,69	4,31	0,39	1				2	0,34	0,95
	22:00	4,23	3,80	0,43	1				1	0,36	0,95
	23:00	3,83	3,18	0,65	1					0,60	0,95

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης