

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	3,34	2,64	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	2,50	0,65	1					0,95	0,95
	02:00	3,03	2,23	0,80	1					0,90	0,90
	03:00	2,99	2,31	0,68	1					0,85	0,85
	04:00	2,96	2,33	0,63	1					0,82	0,82
	05:00	2,97	2,34	0,63	1					0,84	0,84
	06:00	3,10	2,36	0,74	1					0,94	0,94
	07:00	3,22	2,48	0,73	1					0,95	0,95
	08:00	3,29	2,54	0,75	1					0,95	0,95
	09:00	3,33	2,49	0,84	1					0,95	0,95
	10:00	3,34	2,60	0,74	1					0,95	0,95
	11:00	3,27	2,50	0,77	1					0,95	0,95
	12:00	3,32	2,65	0,67	1					0,95	0,95
	13:00	3,41	2,71	0,70	1					0,95	0,95
	14:00	3,66	3,14	0,52	1					0,95	0,95
	15:00	3,39	2,82	0,56	1					0,95	0,95
	16:00	3,34	2,88	0,46	1					0,95	0,95
	17:00	3,59	3,29	0,31	1					0,95	0,95
	18:00	3,97	3,66	0,31	1					0,95	0,95
	19:00	4,45	4,04	0,40	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,86	4,29	0,57	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,74	4,42	0,32	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,39	4,22	0,17	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,82	3,65	0,17	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης