

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	3,44	3,41	0,03	1					0,45	0,95
	01:00	3,22	3,15	0,07	1					0,45	0,95
	02:00	3,09	3,04	0,05	1					0,45	0,94
	03:00	3,02	3,01	0,01	1					0,45	0,89
	04:00	3,05	3,05	0,00	1					0,45	0,92
	05:00	3,14	3,13	0,01	1					0,45	0,94
	06:00	3,15	3,15	0,00	1					0,45	0,95
	07:00	3,07	3,07	0,00	1					0,61	0,93
	08:00	2,95	2,94	0,01	1					0,65	0,82
	09:00	2,68	2,64	0,04	1					0,55	0,56
	10:00	2,61	2,56	0,05	1					0,47	0,47
	11:00	2,67	2,58	0,09	1					0,54	0,54
	12:00	2,60	2,47	0,13	1					0,48	0,47
	13:00	2,65	2,43	0,21	1					0,52	0,52
	14:00	2,65	2,44	0,22	1					0,52	0,52
	15:00	2,78	2,62	0,16	1					0,62	0,64
	16:00	3,13	2,96	0,17	1					0,65	0,93
	17:00	3,63	3,50	0,13	1					0,65	0,95
	18:00	4,20	4,13	0,08	1				1	0,65	0,95
	19:00	4,74	4,69	0,04	1				2	0,66	0,95
	20:00	4,56	4,55	0,01	1				2	0,69	0,95
	21:00	4,43	4,40	0,03	1				1	0,65	0,95
	22:00	4,09	4,07	0,02	1				1	0,65	0,95
	23:00	3,66	3,62	0,04	1					0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης