ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	3,42	3,35	0,08	1					0,65	0,94
	01:00	3,20	3,01	0,19	1					0,65	0,94
	02:00	3,07	2,79	0,28	1					0,64	0,92
	03:00	3,01	2,77	0,24	1					0,65	0,86
	04:00	3,04	2,96	0,08	1					0,65	0,88
	05:00	3,20	3,05	0,15	1					0,65	0,90
	06:00	3,29	3,09	0,20	1					0,65	0,95
	07:00	3,41	3,21	0,20	1					0,65	0,94
	08:00	3,32	3,08	0,24	1					0,65	0,92
	09:00	3,13	2,96	0,16	1					0,65	0,90
	10:00	2,80	2,55	0,25	1					0,62	0,67
	11:00	2,84	2,51	0,33	1					0,64	0,75
	12:00	2,87	2,53	0,33	1					0,65	0,78
	13:00	2,85	2,55	0,30	1					0,64	0,74
	14:00	2,96	2,61	0,35	1					0,65	0,81
	15:00	3,22	3,04	0,18	1					0,65	0,95
	16:00	3,46	3,33	0,14	1					0,65	0,95
	17:00	3,70	3,50	0,21	1					0,66	0,95
	18:00	4,21	4,08	0,14	1				1	0,67	0,95
	19:00	4,55	4,41	0,14	1				1	0,53	0,95
	20:00	4,52	4,35	0,16	1				1	0,60	0,95
	21:00	4,27	4,15	0,11	1				1	0,65	0,95
	22:00	4,02	3,86	0,16	1				1	0,60	0,95
	23:00	3,54	3,30	0,24	1					0,60	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης