

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ξ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,11	2,18	0,93	1					0,94	0,94
	02:00	3,04	2,14	0,90	1					0,91	0,91
	03:00	2,98	2,17	0,81	1					0,85	0,85
	04:00	2,95	2,14	0,81	1					0,82	0,82
	05:00	3,01	2,18	0,83	1					0,87	0,87
	06:00	3,13	2,26	0,87	1					0,94	0,94
	07:00	3,45	2,59	0,86	1					0,95	0,95
	08:00	3,68	3,23	0,45	1	1				0,52	0,19
	09:00	3,71	3,25	0,46	1	1				0,47	0,17
	10:00	3,69	2,77	0,92	1					0,95	0,95
	11:00	3,80	2,89	0,90	1					0,95	0,95
	12:00	3,72	2,87	0,85	1					0,95	0,95
	13:00	3,69	2,80	0,90	1					0,95	0,95
	14:00	3,48	2,64	0,84	1					0,95	0,95
	15:00	3,70	2,87	0,83	1					0,95	0,95
	16:00	3,77	3,03	0,74	1					0,95	0,95
	17:00	3,67	3,40	0,27	1					0,95	0,95
	18:00	3,84	3,51	0,34	1					0,95	0,95
	19:00	4,15	3,65	0,50	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,61	4,00	0,61	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,41	3,75	0,66	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,01	3,69	0,32	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,65	3,27	0,37	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:11 με 09:48, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Τα ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ και ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:25 με 09:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης