

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	3,44	3,41	0,03	1					0,95	0,95
	01:00	3,26	3,26	0,00	1					0,95	0,95
	02:00	3,16	3,15	0,01	1					0,95	0,95
	03:00	3,09	3,01	0,08	1					0,94	0,94
	04:00	3,10	3,10	0,00	1					0,94	0,94
	05:00	3,19	3,19	0,00	1					0,95	0,95
	06:00	3,27	3,27	0,00	1	1				0,72	0,65
	07:00	3,44	3,44	0,00	1	1				0,02	0,08
	08:00	3,31	3,31	0,00	1					0,94	0,95
	09:00	3,42	3,42	0,00	1					0,95	0,95
	10:00	3,43	3,43	0,00	1					0,95	0,95
	11:00	3,54	3,54	0,00	1					0,95	0,95
	12:00	3,74	3,73	0,00	1					0,95	0,95
	13:00	3,75	3,74	0,01	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,64	3,58	0,06	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,49	3,38	0,11	1					0,95	0,95
	16:00	3,39	3,20	0,19	1					0,95	0,95
	17:00	3,48	3,34	0,14	1					0,95	0,95
	18:00	3,78	3,67	0,11	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,05	4,01	0,05	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,39	4,38	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,29	4,29	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	3,99	3,99	0,01	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,53	0,05	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 06:30 – 07:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης