

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωραίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	2,91	2,39	0,52	1					0,52	0,79
	01:00	2,80	2,26	0,54	1					0,51	0,67
	02:00	2,66	2,12	0,54	1					0,45	0,53
	03:00	2,62	2,49	0,14	1					0,48	0,49
	04:00	2,61	2,23	0,38	1					0,48	0,47
	05:00	2,79	2,26	0,54	1					0,51	0,66
	06:00	2,89	2,68	0,21	1				1	0,31	0,51
	07:00	3,08	3,06	0,02	1				2	0,12	0,28
	08:00	2,85	2,33	0,52	1					0,55	0,72
	09:00	2,62	2,14	0,48	1					0,49	0,50
	10:00	2,46	2,13	0,32	1					0,32	0,33
	11:00	2,43	2,16	0,27	1					0,21	0,30
	12:00	2,48	2,48	0,00	1					0,01	0,23
	13:00	2,67	2,67	0,00	1					0,07	0,20
	14:00	2,68	2,68	0,00	1	1				0,10	0,00
	15:00	2,82	2,82	0,00	1	1				0,04	0,00
	16:00	3,37	3,37	0,00	1	1				0,04	0,00
	17:00	3,53	3,53	0,00	1	1				0,10	0,00
	18:00	4,01	4,01	0,00	1	1				0,10	0,00
	19:00	4,17	4,03	0,14		1				0,25	0,33
	20:00	3,95	3,75	0,20		1				0,31	0,95
	21:00	3,74	3,34	0,40		1				0,45	0,95
	22:00	3,43	3,01	0,41		1				0,54	0,95
	23:00	3,18	3,01	0,17		1				0,31	0,46

Κατά το διάστημα 06:40 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης