

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	2,99	2,57	0,42	1					2,76	0,59	0,84	48%	353	
	01:00	2,78	2,29	0,49	1					3,04	0,62	0,65	43%	321	
	02:00	2,71	2,15	0,56	1					3,18	0,57	0,57	40%	304	
	03:00	2,68	2,14	0,54	1					3,18	0,55	0,55	40%	303	
	04:00	2,73	2,15	0,58	1					3,18	0,59	0,60	40%	304	
	05:00	2,83	2,20	0,63	1					3,13	0,64	0,69	41%	310	
	06:00	2,95	2,34	0,61	1					2,99	0,65	0,81	44%	327	
	07:00	3,11	2,51	0,60	1					2,82	0,65	0,93	47%	346	
	08:00	2,84	2,29	0,55	1					3,04	0,64	0,70	43%	321	
	09:00	2,58	2,20	0,38	1					3,12	0,46	0,46	41%	310	
	10:00	2,41	2,19	0,22	1					3,14	0,29	0,27	41%	309	
	11:00	2,31	2,19	0,12	1					3,13	0,22	0,18	41%	309	
	12:00	2,30	2,13	0,17	1					3,20	0,21	0,17	40%	301	
	13:00	2,39	2,16	0,23	1					3,17	0,26	0,26	41%	305	
	14:00	2,43	2,21	0,22	1					3,12	0,29	0,29	42%	311	
	15:00	2,60	2,39	0,22	1					2,94	0,47	0,46	45%	332	
	16:00	2,83	2,66	0,17	1					2,66	0,55	0,70	50%	365	
	17:00	3,21	3,09	0,12	1					2,23	0,55	0,95	58%	415	
	18:00	3,65	3,49	0,16	1					1,83	0,55	0,95	66%	461	
	19:00	3,82	3,70	0,12	1					1,62	0,55	0,95	70%	485	
	20:00	3,75	3,60	0,16	1					1,73	0,55	0,95	67%	473	
	21:00	3,63	3,41	0,23	1					1,92	0,55	0,95	64%	451	
	22:00	3,36	3,19	0,17	1					2,13	0,55	0,95	60%	426	
	23:00	3,03	2,84	0,19	1					2,49	0,55	0,88	53%	386	
		69,95 MWh									ΑΩΛ: 12,73		8.528 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης