

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	2,71	2,31	0,40	1					3,01	0,56	0,58	43%	324	
	01:00	2,60	2,15	0,45	1					3,17	0,47	0,48	40%	304	
	02:00	2,47	2,14	0,33	1					3,19	0,34	0,34	40%	302	
	03:00	2,44	2,14	0,30	1					3,19	0,31	0,31	40%	303	
	04:00	2,50	2,15	0,35	1					3,18	0,37	0,37	40%	304	
	05:00	2,53	2,20	0,33	1					3,13	0,39	0,39	41%	310	
	06:00	2,60	2,26	0,35	1					3,07	0,47	0,47	42%	317	
	07:00	2,53	2,17	0,37	1					3,16	0,40	0,40	41%	306	
	08:00	2,46	2,15	0,32	1					3,18	0,34	0,33	40%	304	
	09:00	2,43	2,31	0,12	1				1	4,12	0,13	0,17	36%	421	
	10:00	2,47	2,43	0,04	1				2	5,10	0,05	0,12	32%	503	
	11:00	2,39	2,15	0,24	1					3,18	0,21	0,26	40%	304	
	12:00	2,47	2,18	0,29	1					3,15	0,33	0,34	41%	307	
	13:00	2,69	2,38	0,32	1					2,95	0,47	0,55	45%	331	
	14:00	2,80	2,53	0,27	1					2,80	0,53	0,67	48%	349	
	15:00	2,86	2,56	0,30	1					2,77	0,55	0,72	48%	352	
	16:00	2,95	2,61	0,33	1					2,71	0,55	0,80	49%	359	
	17:00	3,25	3,01	0,23	1					2,31	0,55	0,95	57%	405	
	18:00	3,54	3,44	0,11	1					1,89	0,55	0,95	65%	454	
	19:00	3,70	3,68	0,02	1				1	2,75	0,55	0,94	57%	626	
	20:00	3,61	3,45	0,16	1					1,87	0,55	0,95	65%	456	
	21:00	3,43	3,41	0,02	1					1,92	0,55	0,94	64%	451	
	22:00	3,19	3,07	0,12	1					2,26	0,52	0,91	58%	412	
	23:00	2,96	2,93	0,03	1					2,39	0,55	0,81	55%	396	
		67,58 MWh									ΑΩΛ: 10,82		8.901 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Κατά το διάστημα 09:25 με 10:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης