

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη 5/2/2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,65	1,1			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	2,235	2,235	2,235	3,257	5	4	0,508			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	Εκτιμώμενη Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη μέση φόρτιση μονάδων ΑΣΠ (%)	Εκτιμώμενο Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη	05/02/25 0:00	11,97	1		1			1				4,63	72%	1005,64
	05/02/25 1:00	11,33	1		1			1				5,27	68%	1481,53
	05/02/25 2:00	11,12	1		1			1				5,48	67%	1456,94
	05/02/25 3:00	10,78	1		1			1				5,82	65%	1418,48
	05/02/25 4:00	10,55	1		1			1				6,05	64%	1391,98
	05/02/25 5:00	10,64	1		1			1				5,96	64%	1402,50
	05/02/25 6:00	12,11	1		1			1				4,49	73%	1570,68
	05/02/25 7:00	12,77	1		1			1				3,83	77%	1647,14
	05/02/25 8:00	13,49	1		1			1	1			15,11	47%	3713,25
	05/02/25 9:00	13,67	1		1			1	1			14,93	48%	3745,04
	05/02/25 10:00	14,10	1		1	1		1	1	1		14,50	49%	3823,88
	05/02/25 11:00	14,00	1		1			1	1			14,60	49%	3805,53
	05/02/25 12:00	14,37	1		1			1	1			14,23	50%	3871,96
	05/02/25 13:00	15,98	1		1			1	1			12,62	56%	4147,26
	05/02/25 14:00	16,13	1		1			1	1	1		12,47	56%	4173,59
	05/02/25 15:00	16,64	1		1			1	1			11,96	58%	4257,75
	05/02/25 16:00	16,69	1		1			1	1			11,91	58%	4265,03
	05/02/25 17:00	16,89	1		1	1		1	1	1		11,71	59%	4298,53
	05/02/25 18:00	17,77	1		1			1	1			10,83	62%	4438,73
	05/02/25 19:00	17,98	1		1			1	1			10,62	63%	4472,57
05/02/25 20:00	17,69	1		1			1	1			10,91	62%	4425,74	
05/02/25 21:00	16,56	1		1			1	1			12,04	58%	4244,02	
05/02/25 22:00	15,25	1		1			1	1			13,35	53%	4024,27	
05/02/25 23:00	13,61	1		1			1	1			14,99	48%	3735,20	
		342,10 MWh												76.817 €
Παρατηρήσεις:														
Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα), τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.														
Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5 MW λόγω βλαβών.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														