

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ               |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα |       |       |       |       | Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025 |       |        |        |        |        |           |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                         | 7,300 | 7,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500                 | 5,800 | 10,647 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1,100     |
| Η<br>Ε<br>Π            | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)   | G1    | G2    | G3    | G4    | G6                    | G8    | G29    | G30    | G31    | G32    | H/Z (x26) |
| Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025  | 00:00          | 32,32                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 5         |
|                        | 01:00          | 30,82                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 4         |
|                        | 02:00          | 29,41                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 2         |
|                        | 03:00          | 28,36                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 1         |
|                        | 04:00          | 27,80                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        |           |
|                        | 05:00          | 28,21                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 1         |
|                        | 06:00          | 29,25                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 2         |
|                        | 07:00          | 32,30                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 5         |
|                        | 08:00          | 35,56                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 9         |
|                        | 09:00          | 38,52                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 12        |
|                        | 10:00          | 41,41                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 16        |
|                        | 11:00          | 42,76                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 17        |
|                        | 12:00          | 43,03                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 17        |
|                        | 13:00          | 43,68                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 18        |
|                        | 14:00          | 43,09                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 18        |
|                        | 15:00          | 41,60                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 16        |
|                        | 16:00          | 40,62                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 15        |
|                        | 17:00          | 40,84                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 15        |
|                        | 18:00          | 41,46                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 16        |
|                        | 19:00          | 42,44                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 17        |
|                        | 20:00          | 43,46                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 18        |
|                        | 21:00          | 42,60                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 17        |
|                        | 22:00          | 39,98                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 14        |
|                        | 23:00          | 35,88                                   |       |       | 1     | 1     |                       | 1     | 1      | 1      |        |        | 9         |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 μπορούν να ενταχθούν σε έκτακτη ανάγκη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης