

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	14,13	1		1	1		1						5,97	70%	1.855
	01:00	13,23	1		1	1		1						6,87	66%	1.750
	02:00	12,60	1		1			1						4,00	76%	1.627
	03:00	12,09	1		1			1						4,52	73%	1.568
	04:00	12,00	1		1			1						4,61	72%	1.558
	05:00	11,93	1		1			1						4,67	72%	1.550
	06:00	12,64	1		1			1						3,96	76%	1.633
	07:00	13,39	1		1	1		1						6,71	67%	2.025
	08:00	14,01	1		1	1		1						6,10	70%	1.840
	09:00	14,81	1		1	1		1						5,29	74%	1.935
	10:00	15,59	1		1	1		1						4,51	78%	2.025
	11:00	15,90	1		1	1		1						4,20	79%	2.062
	12:00	16,11	1		1	1		1				1		15,99	50%	4.434
	13:00	16,13	1		1	1		1				1		15,97	50%	4.115
	14:00	16,07	1		1	1		1				1		16,04	50%	4.105
	15:00	16,01	1		1	1		1				1		16,09	50%	4.095
	16:00	16,08	1		1	1		1				1		16,02	50%	4.107
	17:00	16,46	1		1	1		1				1		15,64	51%	4.173
	18:00	17,77	1		1	1		1				1		14,33	55%	4.391
	19:00	19,82	1		1	1		1				1		12,28	62%	4.717
	20:00	19,97	1		1	1		1				1		12,13	62%	4.740
	21:00	19,26	1		1	1		1				1		12,84	60%	4.629
	22:00	17,86	1		1	1		1				1		14,24	56%	4.405
	23:00	16,12	1		1	1		1				1		15,98	50%	4.114
		369,96 MWh														73.454 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης