

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	13,81	1		1	1		1						6,29	69%	1.817
	01:00	13,04	1		1			1						3,56	79%	1.679
	02:00	12,38	1		1			1						4,22	75%	1.603
	03:00	11,90	1		1			1						4,70	72%	1.547
	04:00	11,74	1		1			1						4,87	71%	1.528
	05:00	11,85	1		1			1						4,75	71%	1.541
	06:00	12,44	1		1			1						4,16	75%	1.609
	07:00	13,16	1		1			1						3,44	79%	1.692
	08:00	13,65	1		1	1		1						6,46	68%	2.055
	09:00	14,44	1		1	1		1						5,66	72%	1.891
	10:00	14,94	1		1	1		1						5,17	74%	1.949
	11:00	15,33	1		1	1		1						4,77	76%	1.996
	12:00	15,64	1		1	1		1						4,46	78%	2.032
	13:00	15,64	1		1	1		1						4,46	78%	2.032
	14:00	15,62	1		1	1		1						4,48	78%	2.030
	15:00	16,23	1		1	1		1					1	15,87	51%	4.455
	16:00	16,43	1		1	1		1					1	15,68	51%	4.166
	17:00	16,79	1		1	1		1					1	15,32	52%	4.227
	18:00	17,83	1		1	1		1					1	14,27	56%	4.400
	19:00	18,83	1		1	1		1					1	13,27	59%	4.561
	20:00	19,18	1		1	1		1					1	12,93	60%	4.616
	21:00	18,60	1		1	1		1					1	13,50	58%	4.524
	22:00	17,43	1		1	1		1					1	14,67	54%	4.335
	23:00	15,75	1		1	1		1							4,35	78%
		362,62 MWh														64.328 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης