

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	13,57	1		1	1		1						6,53	68%	1.789
	01:00	12,86	1		1			1						3,74	77%	1.657
	02:00	12,19	1		1			1						4,41	73%	1.580
	03:00	11,77	1		1			1						4,83	71%	1.532
	04:00	11,78	1		1			1						4,82	71%	1.533
	05:00	12,24	1		1			1						4,36	74%	1.586
	06:00	13,17	1		1			1						3,43	79%	1.693
	07:00	14,40	1		1	1		1						5,70	72%	2.144
	08:00	15,30	1		1	1		1						4,80	76%	1.992
	09:00	15,98	1		1	1		1						4,12	79%	2.071
	10:00	16,08	1		1	1		1			1			16,02	50%	4.429
	11:00	16,28	1		1	1		1			1			15,82	51%	4.141
	12:00	16,38	1		1	1		1			1			15,72	51%	4.158
	13:00	16,35	1		1	1		1			1			15,75	51%	4.154
	14:00	16,43	1		1	1		1			1			15,67	51%	4.167
	15:00	16,79	1		1	1		1			1			15,31	52%	4.228
	16:00	17,15	1		1	1		1			1			14,95	53%	4.288
	17:00	17,62	1		1	1		1			1			14,48	55%	4.366
	18:00	18,62	1		1	1		1			1			13,48	58%	4.528
	19:00	19,54	1		1	1		1			1			12,56	61%	4.673
	20:00	19,88	1		1	1		1			1			12,22	62%	4.727
	21:00	19,30	1		1	1		1			1			12,80	60%	4.636
	22:00	18,01	1		1	1		1			1			14,09	56%	4.429
	23:00	16,10	1		1	1		1			1			16,00	50%	4.110
		377,77 MWh														78.613 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης