

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	13,63	1		1	1		1						6,47	68%	1.796
	01:00	12,84	1		1			1						3,76	77%	1.655
	02:00	12,13	1		1			1						4,47	73%	1.574
	03:00	11,69	1		1			1						4,91	70%	1.523
	04:00	11,73	1		1			1						4,87	71%	1.527
	05:00	12,31	1		1			1						4,29	74%	1.594
	06:00	13,39	1		1	1		1						6,71	67%	2.025
	07:00	14,75	1		1	1		1						5,35	73%	1.928
	08:00	15,49	1		1	1		1						4,61	77%	2.014
	09:00	16,25	1		1	1		1				1		15,85	51%	4.458
	10:00	16,44	1		1	1		1				1		15,66	51%	4.169
	11:00	16,73	1		1	1		1				1		15,37	52%	4.218
	12:00	16,77	1		1	1		1				1		15,33	52%	4.224
	13:00	16,80	1		1	1		1				1		15,30	52%	4.231
	14:00	16,86	1		1	1		1				1		15,24	53%	4.239
	15:00	17,19	1		1	1		1				1		14,91	54%	4.295
	16:00	17,74	1		1	1		1				1		14,36	55%	4.386
	17:00	18,70	1		1	1		1				1		13,40	58%	4.541
	18:00	19,63	1		1	1		1				1		12,47	61%	4.688
	19:00	20,33	1		1	1		1				1		11,77	63%	4.797
	20:00	20,43	1		1	1		1				1		11,67	64%	4.812
	21:00	19,77	1		1	1		1				1		12,33	62%	4.710
	22:00	18,36	1		1	1		1				1		13,74	57%	4.486
	23:00	16,33	1		1	1		1				1		15,77	51%	4.151
		386,31 MWh														82.042 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 6,6MW λόγω βλαβών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης